

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 1176/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 23

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 135)

SO 62-21-01
Pol.č. 42 97817R ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE- BEZ DOPRAVY M2 227,700
SO 62-20-01
pol. č. 30 97817R ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE - BEZ DOPRAVY M2 224,000
Dle příčných řezů stávající mostní izolace se nebude odstraňovat.

Odstraní zadavatel ze SP výše uvedené položky?

Odpověď na dotaz č. 135:

Položky byly odstraněny.

Dotaz 136)

Dle názoru uchazeče v SP chybí položka na zřízení izolací proti stékající vodě včetně ochranné vrstvy na nové části křídla, která byla definována v příloze D.2.1.4.4.2_002_Dispozice nového stavu příčný řez rovnoběžného křídla vlevo.

Opraví zadavatel SP?

Odpověď na dotaz č. 136:

Soupis prací byl opraven a byla upravena výměra položky týkající se izolace.

Přílohy:

Litoměřice_město-Velké_Žernoseky_Zm15_230118

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3322918

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 455696e6-b48f-4494-9a82-c81e38fd17d6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.01.2023 08:55:01



2bbb8096-9323-496c-b976-6f5530538039