



Vaše značka: elektronicky
Ze dne: 03. 12. 2020

Č. j.: MULTM/0074739/20/ROZ/VBI
Sp. zn.:

Vyřizuje: Václav Blecha
Telefon: +420 416 916163, +420 734 783 301
E-mail: vaclav.blecha@litomerice.cz

VIAMONT Projekt, s.r.o.
David Pajma
Českobrodská 628
190 11 Praha 9

Litoměřice 10. 12. 2020

Vyjádření k uložení sítí veřejného osvětlení (VO) a dešťové kanalizace (DK) pro stavební akci „Doplnění závor na příjezdu P3340 trati Lovosice-Č. Lipa“

Dobrý den paní Stehlíková,

dne 03.12.2020 jsme od Vás obdrželi elektronickou žádost o vyjádření k technické infrastruktuře, uložení VO a DK, pro výše uvedenou akci.

Jako majetkový správce VO a DK Vám na sdělujeme: ve Vašem zájmovém území je uloženo VO a DK viz přílohy. Tato data nemáme zpracovaná v digitální podobě.

S provedením stavby souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

- před započatím prací zhotovitel, případně investor zajistí vyjádření a vytyčení VO od správce sítí TSM Litoměřice, p. Petr Kurc tel. 724 549 335,
- v případě zásahu do ochranného pásma 1 m od vedení VO nebo DK, křížení či jeho odkrytí bude vyzván p. Petr Kurc tel. 724 549 335 nebo p. Václav Blecha tel. 734 783 310, kteří určí další technologický postup,
- bez povolení majetkového správce je zakázané měnit umístění VO a DK,
- před záhozem p. Kurc nebo p. Blecha písemně potvrdí neporušení VO a DK.

Jako majetkový správce místních komunikací Vám sdělujeme:

s provedením stavby souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

- zhotovitel uzavře s Městem Litoměřice, OÚR, pí Kuchařová Jana 416 916 166 Dohodu o technologických podmínkách, dle kterých upraví porušený kryt komunikace a chodníku,
- v případě montáže nové RS, přípojkové skříně, úpravy stávající RS, nebo jiného zařízení, nebude umístěno v chodníku. V případě, že to situace neumožňuje musí být zachován průchod na chodníku v šířce nejméně 1500 mm,



- příčný sklon bude nejvýše 2% a podélný sklon nejvýše 8,33%,
- v případě zásahu do komunikace, kde je stávající bezbariérový přístup budou obruby zapuštěné s plynulým přechodem ze stávající výšky na bezbariérovou výšku 0-20 mm (nebudou tedy sklopené), to samé platí v případě vybudování nového,
- vrchní kryt chodníku bude dán do původního stavu, nebo dle Dohody o technologických podmínkách,
- spáry mezi zapuštěnými obrubníky budou vyplněné betonovou mazaninou,
- pracovní spáry mezi obrubníkem a silnicí budou zatřeny emulzí (např. Katebit),
- dešťová voda z vnějších ploch a střechy bude svedena do kanalizačního řádu, nikoliv na komunikaci,
- při stavbě bude udržována čistota a pořádek,
- zhotovitel, případně investor požádá o zvláštní užívání odbor dopravy a silničního hospodářství (OD a SH) MěÚ Litoměřice a požádá o vyjádření odbor správy nemovitého majetku města (OSNMM) MěÚ Litoměřice,
- veškeré stavební úpravy budou provedeny a hrazeny žadatelem, případně zhotovitelem či investorem.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
-48-

Ing. Venuše Brunclíková, MBA
MěÚ Litoměřice
vedoucí odboru územního rozvoje

Přílohy,
situace s vyznačením zařízením veřejného osvětlení.