











Legenda kamerového systému

- vypínač dě — 2 pólový vypínač
- odpojič SPC 1 kl-PE, 1 kl-N, s kontrolním signálem poruchy, napětí max [~] — Přepěťová ochrana třídy B + C pro fázový a N vodič
- Napěťová hladina — Oddělovací tlumivka mezi tř. C a D
- ochrana 2 x 1F/1pr — Přepěťová ochrana pro kabely s přenosem Eth
- ochrana 2 x 1F/1pr — Přepěťová ochrana pro kabely s přenosem Eth+PoE
- DCHR 3 — Přepěťová ochrana třídy D s odpojovacím kontaktem
- Ochrana SV-2 24Vac — Přepěťová ochrana třídy D s vf filtrem
- Injektor PoE 24V — 1 portový injektor PoE – max. výkon 15,4W – vstup 24V AC+Eth – výstup Eth+PoE48V
- Převaděnk opt/Eth 1 vstup — 1 portový převaděnk optika/Eth
- 4 portový switch s opt/Eth převaděním — 4 portový Eth switch s optickým výstupem
- Otočná kamera ve venkovním provedení
- Kamera ve venkovním krytu
- Kamera v provedení antivandal
- Antivandal kamera na stropu výtahu
- Rozvod napájení 230V
- Rozvod napájení 24V
- 12VDC — Rozvod napájení 12V
- FTP kabel s přenosem Eth, resp. Eth+PoE
- FTP kabel-flexibilní — FTP kabel s přenosem Eth + napájení 48V – PoE mode B – Flexibilní kabel ve výtahové šachtě
- Optický kabel
- Oddělení budov, místností.....

1	Aktualizace PS, zapracování připomínek (Z13-063)			03/2013	
Číslo dílu	Text změny – poločovládání			Datum	Podpis

Autorizc. projektant	Vedoucí projektu	Technický projektant		Kontrolovał	Projektční kancelář
Ing. Hrnčíř	Nový / Bosák	Nový / Bosák		Novák	KTA technika, s.r.o. Nádražní 106 561 59 Letohrad tel: 465 671 411 IBC: CZ4265118811 e-mail: ktajkta-technika.cz
Kraj: Jihočeský	MU/OÚ/povětřená obec: Strakonice				
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň					Datum: 07 / 2010
Název stavby: Rekonstrukce staničních kolejí a výtyček v žst. Strakonice D.1.2.7 PS 224 Kamerový systém žst. Strakonice					Účel: PROJEKT STAVBY
					C. zakázky: 9768153
Název výkresu: Schéma zapojení kamerového systému - venkovní část					Název souboru: D.1.2.7 PS 224_0010.dwg
					Číslo výkresu: 0010