

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 1897/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 1/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 26. ledna 2023

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 7

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ zadavatel odpovídá na obdržení dotaz následovně:

Dotaz č. 66:

SO10-10-01: zadavatel v odpovědi na dotaz č. 49 odpověděl, že mají být přebroušeny výhybky v celkové délce 379,1m. Ve výkazu výměr jsou zmíněny výh. č. 140, 160, 162, 163, 164, 167, 167 s celkovou délkou 199,400m. Které další mají být broušeny?

Odpověď č. 66:

Celková (rozvinutá) délka výhybek č. 140, 160, 162, 163, 164, 167 a 168 je 379,1 m. Výměra 199,4 m je délka výhybek, u kterých dochází pouze ke směrové a výškové úpravě, dalších 179,7 m je délka nových výhybek.

Číslo výhybky	Nová [m]	Úprava GPK [m]
140	0,000	49,850
160	0,000	49,850
162	49,850	0,000
163	49,850	0,000
164	80,000	0,000
167	0,000	49,850
168	0,000	49,850
CELKEM	179,700	199,400

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018