



Příloha 2 - Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy

Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy							
Datum: 07/2020							
Projektant: Tomáš Voldán, SB projekt s.r.o.							
Název místa osvětlení dráhy: osvětlení nástupišť žst. Krnov							
Provozovatel dráhy (např. SŽ-OŘ Ova: SEE Ostrava)		Pověřený zástupce: Cibulka Radek Podpis: 		Kontakt: CibulkaR@spravazeleznic.cz; tel.: 972 762 551			
Provozovatel drážní dopravy SŽ-OŘ Ova: ÚNŘP Ostrava		Pověřený zástupce: Gřonděl Radek, Ing. Podpis: 		Kontakt: Grondel@spravazeleznic.cz tel.: 972 765 015			
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:		Kontakt: tel.:			
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:		Kontakt:			
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:		Kontakt:			
Podklady: podklady ze související stavby opravy nástupišť							
Přílohy: polohopisný výkres s vyznačením jednotlivých prostorů							
Přehled venkovních prostor							
OČP *	RČ**	Druh prostoru a jeho umístění	Druh činnosti	Četnost činnosti	Em *** [lx]	Poloha srovnávací roviny	Osvětlení požaduje
1	5.12.6	nekrytá nástupiště - malý počet cestujících	pohyb cestujících	denně	10	povrch nástupiště	SŽ

* Orientační číslo prostoru podle polohového plánu

** Referenční číslo prostoru podle ČSN EN 12464-2

*** udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině