





- Legenda:**
- RS Rozvaděč stavební elektroinstalace
 - XS Silnoproudá zásuvka 1f s ochranným kontaktem 1+N+PE, 16A/230V, 50Hz, IP20
 - XV Vývod volný 1f – 230V, 50Hz, rezerva kabelu 2m
 - XV Vývod ukončený v krabici – 230V/400V/50Hz
 - SA Vypínač jednopólový 10A, 230V, 50Hz, řazení 1, IP20
 - SA Přepínač střídavý 10A, 230V, 50Hz, řazení 6, IP20
 - NO Sv. nouzové LED 3W, 130lm s piktogramem a vlastním bateriovým zdrojem
 - AP Sv. nouzové LED 3W, 130lm antipanické s vlastním bateriovým zdrojem
 - B Sv. přisazené LED, průmyslové 31W/230V, 3900lm, 4000K, IP54

Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:		Kontroloval:		 STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4 400 07 Ústí nad Labem	
MICHAL BLÁHA		MICHAL BLÁHA		ING. JIŘÍ ŠTOLBA			
							
Správce zařízení:		-					
Objednatel:		-				IČ : 28695097 www.stosmol.cz	tel. : email : info@stosmol.cz
Místo stavby:		Kraj Ústecký					
Akce a SO,PS:							
Rekonstrukce trafostanice Vozové depo ul. Pětídomí, Ústí nad Labem Zařízení silnoproudé elektroinstalace						Zakázkové číslo:	-
Název přílohy: Půdorys 1.NP - dispozice elektroinstalace						Stupeň:	DSP
						Datum:	08 / 2022
						Měřítko:	-
						Část :	Příloha :
						D.2.2.2	ESI 02