

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. **S267/DSP-30976/2021-SŽ-OR**

PHA-OPS

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Kroužil Petr

Telefon +420 972 224 631

Mobil +420 602 200 691

E-mail krouzil@spravazeleznic.cz

Datum 31. srpna 2021

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ing. Michal Krošlák

Přeštická 4

301 00 Plzeň

Vyjádření OŘ Praha

/investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila předloženou dokumentaci ve stupni DSP k akci „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), Biketower Radotín**“. K předložené žádosti má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Správa tratí Praha západ /ST/ OŘ PHA:

- Stavba a její realizace musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy SŽ v blízkosti tratě.
- Výstavbou nesmí být narušen železniční provoz.
- Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji, požaduje, aby stavba byla provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
- Údržbu nově budovaných objektů nebude provádět ST-Pz.
- Nově vybudovaný chodník na pozemku dráhy bude po dokončení prací předán městu a to požádá o jeho odkup SŽ.
- Zahájení stavebních prací oznámí investor minimálně 14 dní předem vedoucímu STO Smíchov – p. Sáběl Zdeněk, tel: 725 017 342.

Kontakt: Ing. Trtíková Jana, tel.: 972 226 502, 724 063 613.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti trakčního vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. Dále upozorňujeme, že dle energetického zákona č. 458/2000 Sb § 46 v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napěťovou hladinou 1kV – 35kV včetně) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení ve vzdálenosti 7m od krajního vodiče.

Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě že, stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č.458/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, který

stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajního vodiče.

Kontakt místní správce: VM TV - p. Černý Jan - tel.: 972 251 150.

Kontakt: p. Voldřich Lukáš, tel.: 972 245 402, 607 050 781.

Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že v rámci stavby musí být dodržovány zásady BOZP tak, aby nedošlo k omezení železničního provozu a jeho bezpečnosti a plynulosti.

Kontakt: p. Votava Michal, tel.: 972 241 650, 606 096 659.

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že v žst. Praha Radotín, na pozemku parc.č. 2647/29 v k.ú. Radotín, jsou umístěny reklamní nosiče společnosti Railreklam, spol. s r.o. a informační panely (klaprámy) společnosti ČD, a.s.. Správcem smluv pro společnost Railreklam, spol. s r.o. je GŘ, Správa železnic, státní organizace, O31. V případě kolize stavby s těmito reklamními nosiči, je nutné tuto problematiku řešit s pí. Kolářovou Petrou, tel.: 722 973 252, email: KolarovaP@spravazeleznic.cz.

Kontakt: pí. Marcelová Jaroslava, Bc., tel.: 728 254 800.

Z hlediska požární ochrany OŘ PHA :

Z hlediska požární ochrany se stavbou souhlasíme, za předpokladu, že bude provedena v souladu se zpracovanou PD, vč. Požárně bezpečnostního řešení. Dále požadujeme do nájemní smlouvy uzavírané s provozovatelem zařízení MČ Praha 16, zahrnout také požadavek na zajištění požární ochrany, a to zejména v kontrolách provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (hasicího přístroje), aktuálnost a čitelnost požárně bezpečnostních značek a revizí elektrozařízení, ve smyslu vyhlášky MV č. 246/52001 Sb., "vyhláška o požární prevenci", ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt: Švejdová Martina, tel.: 724 165 919.

Níže uvádíme kontakty na zástupce odborných správ OŘ Praha, které nemají k dokumentaci připomínky:

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:

Kontakt místní správce: Ing. Bacík Pavel, tel.: 721 275 350.

Kontakt: Ing. Čermák Tomáš, tel.: 601 559 604.

Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA:

Kontakt místní správce: p. Langmayer Jakub, tel.: 702 277 680 nebo p. Lebeda Tomáš, tel.: 607 035 306.

Kontakt: Ing. Klauz Lukáš, tel.: 725 805 788.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ /SSZT/ OŘ PHA:

Kontakt: p. Šimandl Zdeněk, tel.: 724 116 422.

Odbor energetiky a služeb /OES/ OŘ PHA

Kontakt: Chaloupecký Miroslav, tel.: 702 194 293.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ-CTD: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha. Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) si musíte taktéž zajistit.

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]