




# PŮDORYS ROZVODNY NN V TECHNOLOGICKÉ BUDOVĚ

RH	Hlavní rozvaděč v rozvodně nn - součást PS 09-03-52
RZS	Rozvaděče zajištěné sítě v rozvodně nn - součást PS 09-03-82
ATN+GB	Rozvaděč zálohované sítě v rozvodně nn (UPS) - součást PS 09-03-52
DŘT	Rozvaděč DŘT- součást PS 09-06-01
RDD	Rozvaděč dálkové diagnostiky - součást PS 00.6-02-92 a PS 00.6-02-91
RO1	PLC panel kombinovaného ovládání a diagnostiky EOv+VO - součást SO 09-64-01
RN-DOUO	Rozvaděč napájení systému DOÚO - součást SO 09-62-02
R1-DOUO	Rozvaděč ovládání DOÚO - součást SO 09-62-02
MX1-DOUO	Švork. skříň DOÚO - součást SO 09-62-02



Název akce:	Číslo smlouvy:	
<b>OPTIMALIZACE TRAŽOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)</b>	17 239 201	
	Projektový stupeň:	
	PROJEKT	
Část: ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ	Datum:	
SO 09-62-02 VÝHYBNA SKÁLY, DOÚO	11/2018	
	Číslo části:	
	E.3.6.9	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
<b>ROZVODNA NN - DISPOZICE</b>	1:50	3 A4
	Číslo přílohy:	
	4	