

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 5319/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Lucie Mantlíková
Telefon +420 972 224 653
Mobil
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 9. února 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č. 64522085

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 21 Zadávací dokumentace pod č. j. 1786/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 18. 1. 2023, tímto zveřejňujeme, na základě dotazu dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

„Vybavení kulturních prostor „Fantovy budovy“ žst. Praha hl. n. – Atypické výrobky“

V Zadávací dokumentaci v bodě 18.2.2 zadavatel stanovil lhůtu pro dotazy k zadávací dokumentaci nejpozději 8 pracovních dní před lhůtou pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula 06. 02. 2023 v 8:00 hod. Váš dotaz byl doručen zadavateli prostřednictvím E-ZAKU 08. 02. 2023 v 09:58 hod, tudíž po stanovené lhůtě pro dotazy.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

Dobrý den,
rádi bychom se tímto dotázali na následující položky:

- i. A_kav 01 – jaký typ perforace?

Jedná se o standardní ocelový perforovaný plech, který bude opatřen černou barvou dle vzorníku RAL na základě vzorkování na stavbě.

- ii. Ve výkresech, kde je uvedený obklad SDK s profilovanou omítkou dekor 5 mm – je součástí naší dodávky nebo stavby? Pokud naší, jaká omítka přesně? Můžeme omítku dát na podklad MDF nebo musí být SDK?

Provedení omítky se požaduje pouze na SDK, tak jak je uvedeno na kartách A_kav03, 04, 05, 07, 13, 15. Omítka se požaduje profilovaná, Přílnavost >0,5N/mm²; nasákavost W2; prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 60$.

- iii. Poličky nad barem, v popisu lesklé mosazné trubky, rozměr 20x20 mm, což není trubka, ve výkresu hranatý profil, ve vizualizaci taky, mám to brát tak, že je to opravdu hranatý profil a trubky v popisu neplatí?

V kartě A_kav9, A_kav10 a A_kav11 se jedná o hranatý profil o rozměru 20x20mm stejně jak je uvedeno ve výkresu a ve vizualizaci.

- iv. U barového pultu gastro není součástí naší dodávky, zahrnuje to i vitrínu? Pokud požadujete dodání, prosím o bližší specifikaci.

Na kartě A_kav 07 je v pohledu BB uveden následující text: Chlazená vitrina vyjma podstavce je dodávkou gastrotechnologie. Dodán tedy bude pouze podstavec pod vitrínu.

Na kartě A_kav 13 je součástí dodání skleněná lepená vitrina dle uvedených rozměrů.

- v. Recepce chodba – součástí naší dodávky jsou i dubové parkety a nebo je to součástí dodávky stavby a podlahářů a my dodáme jen konstrukci s barem?

Na kartě A_ch15 je v popisku požadavek na pódium dubové parkety 35x70mm tl. 16mm, na 2x OSB tl. 12 mm prošroubované. Uvedené pódium je tedy součástí dodávky atypického nábytku.

- vi. Úchytky –

Specifikace úchytek a jednotlivé typy jsou uvedeny na příslušných kartách stejné typy u karet A_kav13, A_kav14, A_kav15 a A_knih20; stejné typy u karet A_sal22 a A_knih21 A_sal26; A_sal27

- vii. A_knih 20 – spotřebiče - součástí naší dodávky jsou pouze vypsány v textu (lednice, výrobce ledu, myčka), chladicí skříň je součástí dodávky gastro?

Chladicí skříň je součástí dodávky gastrotechnologie, nikoliv jako součást dodání atypického nábytku. Ostatní uvedené příslušenství na kartě mimo jiného (lednice, výrobce ledu a myčka) je součástí dodávky atypického nábytku.

- viii. A_kav 07 Barový pult 1PP je naší dodávkou i kasa? Pokud ano, jak má vypadat? Výsuvy nebo dvířka, dekor?

Kasa není dodávkou atypického nábytku.

Všechna ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 16. 02. 2023 do 8:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

Za správnost: