

Signal Projekt, s. r. o.  
Sladkovského 2  
779 00 OLOMOUC

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/2230/2020-Še  
Vyřizuje Šemrinc Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 16. 6. 2020

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“, p. č. 3218, 3217/2, 3217/1, 3219/6, 3219/1, 2983, 3219/2, 3220/3, 3219/7, 2979/1, 2982/1 a 2981, k. ú. Bystřice nad Pernštejnem a p. č. 206, k. ú. Vojetín u Rozsoch**

**Investor:** Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Milanem Lukáškem, zakázkové číslo 19-150-30-113 (datum 05/2020) řeší tyto objekty, technická a technologická zařízení:

- PS 06-28-01 Bystřice nad Pernštejnem, SZZ
- PS 06-14-01 Bystřice nad Pernštejnem, MK
- SO 06-15-01 Bystřice nad Pernštejnem, adaptace budovy SSZT
- SO 06-06-01 Bystřice nad Pernštejnem, EOV
- SO 06-06-02 Bystřice nad Pernštejnem, napájení NN
- SO 06-06-03 Bystřice nad Pernštejnem, úprava rozvodů NN
- SO 06-06-04 Bystřice nad Pernštejnem, úprava rozvodů NN ve správě SEE

Pokládka kabelizace bude prováděna na trati Tišnov Žďár nad Sázavou od km 61,895 do km 64,160. Stavba se na chází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích (dále jen stavba).

## 1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

*VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.*

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

## 2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

### 2.1. Realizace stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“

#### 2.1.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy zařízení ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu a kabelu (*silový kabel NN pro VŠ za Bystřicí*) ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu VaK Bystřice nad Pernštejnem, pan Hájek (telefon: 566 550 608, 605 331 236).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

#### 2.1.2. Požadujeme respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení ve správě VAS. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

- ☐ vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ kabelu ve správě VAS v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění – 1,0 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

***V případě, že v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby v místě navržené startovací / cílové jámy protlaku v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS investor učinil taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS. Před zásypem startovací a cílové jámy protlaku požadujeme přizvat odpovědné pracovníky VAS (viz níže bod č. 2.1.4.) k převzetí potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS (a to pokud dojde v rámci provádění zemních prací startovací a cílové jámy protlaku k obnažení potrubí vodovodu a kanalizace).***

#### 2.1.3. Při křížení požadujeme dodržet:

- ☐ úhel křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS, s kabelem ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami v rozmezí 90 - 60°
- ☐ minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- ☐ zemní kabelový rozvod uložit do chráničky.

***V případě, že v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS byla odpovědným pracovníkem VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku. V případě, že:***

- ***mistr provozu VaK Bystřice nad Pernštejnem, pan Hájek (telefon: 566 550 608, 605 331 236) nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS***
- ***mistr provozu VaK Bystřice nad Pernštejnem, pan Hájek nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s kanalizací, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést kontrolní monitoring (průmyslovou kamerou) dotčeného úseku kanalizace.***

#### 2.1.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky (*na veřejném prostranství*) - mistra provozu VaK Bystřice nad Pernštejnem, pana Hájka (telefon: 566 550 608, 605 331 236)
- ☐ kabel ve správě VAS (*v případě, že byl stavbou dotčen*) – vedoucího útvaru energetiky VAS, p. Pařízka (telefon: 566 651 134, 721 441 107).

O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1. a 1.3.**

- 2.1.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“ dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění a dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění hradí investor.
- 2.1.6. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vyhotoví VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.1.4. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.1.6. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### 3. Vyjádření pro stavební a dražní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“ VAS

**souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

rozhodnutí pro vydání stavebního povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

**VAS VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Příloha

Přílohy k bodu vyjádření VAS č. 2.1.4

#### Na vědomí

VAS, provoz VaK Bystřice nad Pernštejnem + situace v SW EVK  
VAS, energetik – p. Pařízek + situace v SW EVK  
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec