

V Brně dne: 22.5.2020
Číslo jednací: 20/000985-A
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 22. 5. 2022
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Signal Projekt s.r.o.
Stanislava Sedláčková
Vídeňská 55
63900 Brno

Věc: Vyjádření ke stavbě

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem-projektová dokumentace

Katastrální území: Bystřice nad Pernštejnem

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, - podzemní telekomunikační trasa **Optické propojení Šachotín-Bystřice nad Pernštejnem**, 2x HDPE trubka Ø 40mm - modrá, modrá s červeným pruhem, se zafouknutým optickým kabelem - dále jen DOK-ITSELF - trasa zaznačena a popsána v předložené dokumentaci.

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
2. Při realizaci požadujeme :
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy **itself s.r.o.** (p. **Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz**). P. Samlík případně provede vytýčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-ITSELF..
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům; nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005
 - d) Při případném odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - e) Dotčení DOK-ITSELF novými inženýrskými sítěmi (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005; v místech křížení uložit obě vedení do chrániček (betonových koryt) s přesahem 1 m od křížení. Při křížení DOK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů DOK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - f) V případě kolize stavby s vedením DOK-ITSELF kontaktujte p. Samlíka.
 - h) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy **itself s.r.o** (**Samlík**) ke kontrole neporušenosti zařízení fy **itself s.r.o.** a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku)
4. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.**

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 20/000985
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

