



**POZNÁMKA:**

před zahájením elmontáží v provozních prostorách VB  
nutno provést v koordinaci s pracovníkem SŽ–SEE Praha  
přebrojení rozvodnice R01.

Z rozvodnice je dálkově ovládáno osvětlení přístřešku,  
plášťe budovy a nápisů.

V rámci stavby budou provedeny nové rozvody přístřešku,  
plášťe budovy a nápisů.

Pro tyto obvody se do rozvodnice osadí "jističochrániče" 10A/230V/30mA.

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. PRAHA - ZBRASLAV	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: prosinec 2021
ČÁST:	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:	ČÍSLO VÝKRESU:	
ELEKTRO	rozvodnice R01	E-6	