



LEGENDA SYMBOLŮ:

- 1

— - číslo jímací tyče

— - jímací tyč JR-PV15

1-2-3

— - jímací tyč JR-PV 15, L= 965mm

— - drát AlMgSi prům. 8mm

— - pásek V4A 3x40mm

— - oddálená 6m jímací tyč na izolovaných výložnicích
- - ZD02 zemnicí deska

— - ZS zkušební svorka s úhelníkem

1 — - číslo svodu (zkušební svorky)

— - svorka okapová a spojovací

— - svorka SR - páska / drát

— - ocelový stožár - rezerva pro umístění antén

POZNÁMKA:

- v případě, že na střeše bude další zařízení z neživé vodivé konstrukce na výkrese neuvedené, musí být napojeno na navrženou soustavu
- na zemní pásek připojit i okapové svody

NÁZEV AKCE: OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Praha Zbraslav	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: DATUM: prosinec 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: situace hromosvodu	ČÍSLO VÝKRESU: E-3	