

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 4418/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

## **Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 15**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 254:**

SO 13-36-02

V soupisu prací chybí položka „Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním“ a dále položka „Ostatní požadavky – geodetické zaměření“.

Žádáme zadavatele o doplnění.

#### **Odpověď č. 254:**

Kabely jsou v SO 13-36-02 instalované pouze uvnitř rozvodny. Položka č. 4 „Hloubení rýh“ je tak nadbytečná a byla ze soupisu prací odstraněna. Z toho plyne, že položky „Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním“ a „Ostatní požadavky – geodetické zaměření“ nejsou potřebné.

#### **Dotaz č. 255:**

SO 13-36-01 a SO 14-36-01

V soupisu prací chybí položka „Ostatní požadavky – geodetické zaměření“.

Žádáme zadavatele o doplnění.

#### **Odpověď č. 255:**

SO 13-36-01 se na této stavbě nevyskytuje. U SO 14-36-01 se jedná o demolici stávající nn přípojky, zadavatel nepředpokládá potřebu geodetického zaměření. Dle kontroly jsou požadavky na geodetické zaměření ve všech SO, kde jsou potřeba.

#### **Dotaz č. 256:**

SO 12-34-01.01, výkaz výměr pol. č. 15, z projektové dokumentace, ani technické zprávy není patrné, která varianta boční výplně z Cortenového plechu má být zvolena.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

#### **Odpověď č. 256:**

Finální ztvárnění boční výplně panelů (perforace) má být zvoleno dle přání obce Srbska a má proběhnout vzorkování za účasti/odsouhlasení architekta, event. zástupce obce (dle poznámky

ve výkresu 008 Pohledy). Uchazeči ocenění v nabídkové ceně variantu atypického panelu s logem obce.

Přílohy:

- soupis prací\_Optim\_trati\_Karlstejn\_Beroun\_20230224\_zm11

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3415895

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 390a06d4-4f43-4efb-a931-22222ffb7afc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.02.2023 09:39:01



bb9994f8-028d-48c8-8b1c-8783043bf412