

Váš dopis zn. IS C.E.Sta
Ze dne 7.5.2021
Naše zn. 37737/2021-SŽ-GR-O14
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Martin Musil
Telefon +420 972 244 567
Mobil +420 602 711 755
E-mail musilm@spravazeleznic.cz

Datum 26. května 2021

Správa železnic, státní organizace
OŘ Ostrava
Elektronicky cestou
IS C.E.Sta

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8325 v km 126,462 na trati Český Těšín – Frýdek Místek“ vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DUSP)

Předkládám celkové vyjádření odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DUSP) výše uvedené stavbě:

Zabezpečovací zařízení

- Rozpočet stavby nebyl součástí dokumentace a nebylo možno se k němu vyjádřit.
- S instalací břevnových svítlen vzhledem k blízkosti křižovatky souhlasíme.

Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495)

- Požadujeme pokládku tří HDPE trubek.
- Při případné realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)“, schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Ing. Martin Krupička
ředitel odboru
zabezpečovací a telekomunikační techniky

- podepsáno elektroniky -