

Rozvaděč: R2

Typ provedení: Plastový zapuštěný rozvaděč

Jmenovitý proud: 20A

Krytí: IP40/20

Zkratové proudy $I_k=10\text{kA}$

Napěťová soustava: 3+N+PE, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S

Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Rozměry (šxvxh): 362x778x95

Přívod: Vrchem

Vývody: Vrchem

Prostorová rezerva: 21%

Bezpečnostní tabulky na dveřích

- "POZOR EL. ZAŘÍZENÍ"
 - "NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI "
- Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU NA DOKUMENTACI

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKTANT TAP A projekt <i>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</i>	
R.ZDRAŽIL	K.SVOBODA		
OBEC: KRALICE NAD OSLAVOU	KRAJ: VYSOČINA	PROJEKTANT ČÁSTI <i>RADEK ZDRAŽIL Mánesova 3127, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zdrazil.radek@seznam.cz</i>	
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno			
OPRAVA STŘECHY č.p.96 A 486 k.ú.KRALICE NAD OSLAVOU D.2.2.a.6 ELEKTROINSTALACE k.ú. Kralice nad Oslavou st.par.č.96, 486 č.parc. 1991/1		DATUM	09/2021
		ÚČEL	DPS
		ZAK.Č.	21001
		MĚŘÍTKO	Č.KOPIE
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ R2		Č.v. D.2.2.a.6-04	







