

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18373/2021-SŽ-OŘ BNO-SPS

Listů/příloh 2/0

TAPA projekt.s.r.o.

Waldhauserova 948

580 01 Havlíčkův Brod

Vyřizuje Ing. Tomáš Neugebauer

Telefon

Mobil +420 724 205 773

E-mail neugebauer@spravazeleznic.cz

Datum 12. října 2021

Kralice oprava střešního pláště - vyjádření k projektu stavby v podrobnosti realizační dokumentace

Na základě předané projektové dokumentace pro provedení stavby ze dne 30.09.2021 podle objednávky 21/639200075 Vám zasíláme vyjádření Správy železnic, státní organizace k předložené dokumentaci:

1) Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Platí existence sítí - viz vyjádření z 21/6/21.

2) ČD - Telematika, Brno

Souhlasím

Nutno splnit podmínky

Ve výpravní budově Kralice nad Oslavou se nachází tato zařízení Správy železnic, státní organizace, Centra telematiky a diagnostiky Praha (dále jen CTD Praha).

V dopravní kanceláři se nachází rack, datové a radiové zařízení místního radiového systému a sdělovací zařízení. Do dopravní kanceláře vede optický kabel MOK 12 vláken a metalické kabely. V čekárně se nachází monitor informačního zařízení. Na boční stěně budovy se nachází anténa a anténní svod radiostanice místního radiového systému. Tato zařízení Správy železnic CTD Praha nesmí být poškozena. V případě dotčení musí být zařízení přeloženo. Zařízení musí být ochráněno proti zvýšené prašnosti a po ukončení stavby vyčištěno.

3) Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Hromosvod a uzemnění objektu - v technické zprávě je uvedeno nové uzemnění, které bude uloženo okolo objektu v zemi. Požadujeme doplnit výkres podzemní části hromosvodu.

V projektové dokumentaci je navrženo nouzové osvětlení. Požadujeme upravit název nouzového osvětlení za doplňkové osvětlení z provozních důvodů.

Doplňnou a upravenou PD požadujeme zaslat ke kontrole.

4) Správa pozemních staveb Brno

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

1) Žádáme o doplnění objektu stavědla do pohledů výkresu D.2.2a.2.6-03 střecha - jímací soustava.

2) Doplnění textu technické zprávy D.2.2a-01-00.

3) Nové konstrukce vykreslit v červené barvě.

5) Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Místnosti OP02 a OP03 byly sloučeny v rámci akce "Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna". V místnostech OP01, OP02, OP03 a v dopravní kanceláři se nachází sdělovací a zabezpečovací zařízení, které je nutno ochránit před prachem a zatečením vody při stavbě.

6) Správa tratí Jihlava

Souhlasím

7) Úsek řízení provozu

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, úsek náměstka pro řízení provozu a Provozní oddíl Břeclav má následující připomínky k investici opravná práce - Kralice nad Oslavou ON – oprava, projektová dokumentace.

Ing. Jan Bernát (tel. 972 624 037)

Během provádění prací nesmí být ohroženo provozování dráhy a drážní dopravy. Musí být respektován výkon dopravní služby. Při práci na střeše musí být učiněna taková opatření, aby zabránily padání předmětů ze střechy.

Milan Zoubek (tel. 972 632 557)

Vzhledem k trvalému obsazení DK provozním zaměstnancem a zachování pravidelného železničního provozu, nutno zajistit při provádění stavebních úprav maximální bezpečnost jak pro výpravčí (příchod do dopravní kanceláře, a staveb 1) tak pro cestující – přístupové cesty k nádraží a do čekárny, případně k 1. nástupišti, vedou přímo kolem opravované budovy.

8) Správa mostů a tunelů

Souhlasím

9) Úsek techniky – požární ochrana

Nesouhlasím

Nutno splnit podmínky.

Podle souhrnné technické zprávy, bod B.2.8 je zpracované PBR v samostatné části projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení nebylo předloženo ke schválení.

V rámci stavby Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna je zpracované PBR pro část výpravní budovy Kralice n/O., výpravní budova. V rámci této stavby byly sloučeny místnosti OP03 a OP02 do jedné místnosti. Prosím opravit ve výkresech.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky SŽ R14.

Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, oprávnění k montáži požárně bezpečnostních zařízení, certifikáty a prohlášení o shodě.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč

ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2020343

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c0b914c-21da-4252-85de-c4bc8827e1c9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš NEUGEBAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2021 09:09:00



cb64f8fe-895d-48ab-aca5-e8b444084e0c