



LEGENDA:

N1
S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
REF. TYP: ITECH M2 302 M ST W

N2
S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
REF. TYP: ITECH C1 302 M ST W

3
LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 26W, 3300lm, 4000K, IP44
REF. TYP: TRILUX Montigo 1500 P 3300-840

4
LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 13W, 1500lm, 4000K, IP44
REF. TYP: TRILUX Montigo 600 P 1500-840

5
LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 28W, 3900lm, 4000K, IP66
REF. TYP: TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 PC

Led
LED pásek 13,5W/m, 12V, 4000K - kuchyňská linka
+ zdroj 60W, 230V/12V

SPÍNAČ, řazení 1, IP20

SPÍNAČ, řazení 6, IP20

SPÍNAČ, řazení 7, IP20

SPÍNAČ, řazení 1, IP44

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20

SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ TŘÍDY "D" (TYP 3)

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP44

VÝVOD 230V

VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM 1-30 MIN

ROZVADĚČ NN

ZNAČKA POSPOJENÍ

STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE PŘÍCHÁZÍ ZDOLA

MINIMÁLNÍ HLADINA OSVĚTLENOSTI

Tabulka místností		
Číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]
IP01	CHODBA	14,1
IP02	SCHODIŠTĚ	8,0
IP03	PŮDNÍ PROSTOR	18,8
IP04	POKŮJ	8,0
IP05	SKLAD	25,2
IP06	POKŮJ	8,3
IP07	KUCHYŇĚ	18,6
IP08	KOMORA	6,93
IP09	POKŮJ	11,0
IP10	KOMORA	1,0
IP11	KOUPELNA	6,93
OP12	WC	6,93

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE!!!

PROJEKT EI POUŽE K PROVEDENÍ STAVBY
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM.

Po připomínkách Správy Železnic.

Všechna práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
R.ZDRAŽIL	K.SVOBODA	TAPA projekt
OBEČ:	KRALICE NAD OSLAVOU KRAJ: VYSOČINA	TAPA projekt s.r.o. Mladá Boleslav 945, 580 01 Havířkov Brod IČO: 25 92 93 13, tel.: +420 569 333 273 e-mail: pos@tapa-b.cz
INVESTOR:	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno	PROJEKTANT ČÁSTI RADEK ZDRAŽIL Mánesova 3127, 580 01 Havířkov Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zaradil@radekseznom.cz
OPRAVA STŘECHY č.p.96 A 486 KÚ.KRALICE NAD OSLAVOU		
D.2.2.a.6 ELEKTROINSTALACE		
k.ú. Kralice nad Oslavou st.parc.č.96, 486 č.parc. 1991/1		
NÁZEV VÝKRESU:		
PŮDORYS II.INP		
DATUM	09/2021	
ÚČEL	DPS	
ZAK.Č.	21001	
MĚŘÍTKO	Č.KOPIE	
1:50		
Č.V.	D.2.2.a.6-02	