

TAPA

Od: Rejmanová Michaela <Rejmanova@spravazeleznic.cz>
Odesláno: středa 27. října 2021 10:02
Komu: 'TAPA'
Předmět: RE: Oprav střechy Kralice n Oslavou

Dobrý den,
k zaslané a doplněné dokumentaci pro stavbu „Oprava střechy Kralice nad Oslavou“ nemám připomínky.

Děkuji a přeji hezký den.

Michaela Rejmanová

From: TAPA <myslivec@tapa-p.cz>
Sent: Tuesday, October 26, 2021 3:20 PM
To: Rejmanová Michaela <Rejmanova@spravazeleznic.cz>
Subject: RE: Oprav střechy Kralice n Oslavou

Zdravím

Nouzové osvětlení je již upraveno na doplňkové osvětlení , požadovaný text je uveden v STZ v bodě B.8) n)
Zásady organizace výstavby

Viz.příloha emailu

S pozdravem / Best regards / Saludo

Ing.Petr Myslivec
TAPA projekt s.r.o.
Waldhauserova 948
580 01 Havlíčkův Brod
e-mail : myslivec@tapa-p.cz
tel. +420 777 236 004
tel. +420 569 333 273

From: Rejmanová Michaela [<mailto:Rejmanova@spravazeleznic.cz>]
Sent: Tuesday, October 26, 2021 1:46 PM
To: 'TAPA' <myslivec@tapa-p.cz>
Subject: RE: Oprav střechy Kralice n Oslavou

Dobrý den,

posílám Vám připomínky k Vámi zaslané dokumentaci pro stavbu „Oprava střechy Kralice nad Oslavou“.

V PBŘS není požadavek na nouzové osvětlení. V části D.2.2.a.6 Elektroinstalace je nouzové osvětlení navrženo. Prosím opravit nouzové osvětlení na doplňkové osvětlení (dle vyjádření SEE) a upravit text týkající se pravidelných prohlídek a zkoušek. Nebo opravit PBŘS a nouzové osvětlení dopsat do PBŘS. Do souhrnné technické zprávy prosím o dopsání textu:

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky řádu SŽ R14.

Děkuji a přeji hezký den.

Michaela Rejmanová

From: TAPA <myslivec@tapa-p.cz>

Sent: Friday, October 22, 2021 4:17 PM

To: Rejmanová Michaela <Rejmanova@spravazeleznice.cz>

Subject: Oprav střechy Kralice n Oslavou

Dobrý den

V návaznosti na Vaše nesouhlasné vyjádření k výše uvedené akci Vám zasílám celou doplněnou dokumentaci
vč. PBŘ k vyjádření

S pozdravem / Best regards / Saludo

Ing.Petr Myslivec

TAPA projekt s.r.o.

Waldhauserova 948

580 01 Havlíčkův Brod

e-mail : myslivec@tapa-p.cz

tel. +420 777 236 004

tel. +420 569 333 273