







E.2.1.5.2		VÝPIS STŘEŠNÍCH PRVKŮ			STR 2/2
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m ²)	POZNÁMKA	
S 06		ZATAHOVACÍ PÁS RŠ=245 MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	9 BM	DODÁVKA VČETNÉ VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ.	
S 07		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ=170MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	19 BM		
S 08		ZATAHOVACÍ PÁS RŠ=125 MM BARVA A MATERIÁL: DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA	19 BM		
S 09		ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOLAMU PRO TRUBKU PRŮMĚRU 28x2 MM MATERIÁL: HLINÍK BARVA DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA - TYPOVÝ PRVEK VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY **	CCA 55 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.	
S 10		TRUBKA SNĚHOLAMU PRŮMĚR 28x2 MM MATERIÁL: HLINÍK BARVA DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA - TYPOVÝ PRVEK VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY **	70 BM	ROZMĚRY NEZAHRAUJÍ PŘESAHY A PŘEKRYVY MATERIÁLU ** KOPLET DODÁVKA SNĚHOLAMU A STŘEŠNÍHO SYSTÉMU	
S 11		SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU DVOJITÁ BARVA A MATERIÁL DTTO STŘEŠNÍ KRYTINA - TYPOVÝ PRVEK VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY **	CCA 55 KS		

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.