



V místnostech a částech stavby, kde byla provedena sanace zdiva, nebude pro kotvení použita sádra.

- LEGENDA:
- silové napájení hodin z rozváděče RH, vedení p.o. CYKY-J3x1,5 (napájení), CYKY-J3x1,5 (noční osv.)
  - vedení rozhlasu CYKY-J3x2,5 pod omítkou vývody ukončit rozvodnou krabicí
  - vedení povelu hodiny-vedeno od matičních hodin JYTY4x1 v trubce 21mm pod omítkou

NORMY:  
SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL	HP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRAVNĚNÁ OSOBA	CRPLAN	ČÍSLO VÝTIŠKU
Jiří Provazník	Bc. Luděk Nedělka	Pavel Šustr	Ing. J. Bláhovský		
STAVEBNÍK				DATUM	06/2021
NAZEV AKCE	TŘEŠT ON - PD oprava		TŘEŠT	ÚČEL	Úprava Rekstrukce
NAZEV ČÁSTI	Technologický projekt stávajícího provozu STUDIE			Č. PODPISU	150347
	P501.01.04 JEDNOTNÝ ČAS + ROZHLAS			Č. PODPISU	15592
				KAT. ÚZEMÍ	Třest770781
OBSAH VÝKRESU	JČ+ROZHLAS- SILOVÉ NAPOJENÍ			INT. ČÍSLO	2302110
				POR. ČÍSLO	E2.12.1-1