



Legenda:

- LED svítidlo 14W 3000K IP44
- Vypínač řaz.1.IP44 p.o.
- Vypínač řaz.6.IP44 p.o.

V místnostech a částech stavby, kde byla provedena sanace zdiva, nebude pro kotvení použita sádra.

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

II.etapa - návrh technického řešení										
VYPRACOVAL		HIP		ZODPOVĚDNÁ OSOBA		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div></div> <div>ČÍSLO VÝTISKU</div>		
Jiří Provazník		Bc.Luděk Nedělka		Pavel Šustr		Ing.J.Bělohradský				
STAVEBNÍK								DATUM		
NÁZEV AKCE		TŘEŠŤ ON - PD oprava			MÍSTO AKCE TŘEŠŤ			06/2021		
NÁZEV ČÁSTI		Technologický projekt stávajícího provozu STUDIE E.2.10 SILNOPROUD			Č. POPISNÉ 503/47 Č. POZEMKU 4593 KAT. ÚZEMÍ Třešť[770761]			ÚČEL Úprava-Rekonstrukce		
OBSAH VÝKRESU		1.PP- SILNOPROUD						MĚŘÍTKO 1:50		FORMÁT 2xA4
								KÓTY V mm		
								INT. ČÍSLO 2302110		POŘ. ČÍSLO E.2.10-1