

Vypořádání doplňujících připomínek:

Ing. Arch. Neugebauer:

č. 20 - ve zprávě B a v TZ SO 01 stále termín „technologická místnost“, -

OPRAVENO

č. 22 – v PBŘ 4.1. je konstrukce střechy ze sbíjených vazníků, jinak je od paní Rejmanové toto přepracované již bez připomínek. Prosím zvažte opravu textu náhradou sbíjených vazníků za vaznicovou krovovou soustavu,

OPRAVENO

č. 23 – v půdoryse 2.NP prosím dokreslit vnitřní nosnou zeď s komíny,

OPRAVENO

č. 24 – v pohledech východní a západní nový stav je komín stále zakreslen

OPRAVENO

č. 29 – koordinátor BOZP stále chybí.

DOPLNĚNO

V TZ k SO 01 již není nutno uvádět žlutě texty s barevností k odsouhlasení, již proběhlo – viz příložený mail.

SPLNĚNO

David Munduch:

Dobrý den, posílám připomínky ke sdělovacímu zařízení on Třešť.

E2.12.2 Legenda - jednotný čas - k venkovním oboustranným hodinám bude doplněn i silový kabel - doplnit silový kabel pro všechny hodiny **DOPLNĚN.**

E2.12.3

- JČ. 02: průměr číselníku 400mm dle SŽ TS 2/2021-S a dále smazat autonomní provedení se strojkem Quartz (bude řízeno pomocí linky podružných hodin).

OPRAVENO

- JČ. 01: průměr číselníku viz SŽ TS 2/2021-S 500, 600,...mm

OPRAVENO

Obrázky v E2.12.3 jsou předpokládám pouze ilustrační viz TZ-PS01.01.04-jednotný čas+rozhlás **ANO, POUZE ILUSTRAČNÍ**

ZAPSAL ŠUSTR, 6.4.2022