

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 4933/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková  
Mobil +420 702 238 237  
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Rekonstrukce a rozšíření přejezdu v km 4,233 (P1417) trati Čičenice - Volary“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

**Dobrý den, předkládáme dotazy k VZ:**

#### **Dotaz č. 1:**

SO2101: pol.č.13 soupisu prací předpokládá následné podbití rekonstruovaného úseku, které je též uvedeno jako 3.Stavební postup/Etapa v ZTP (6h). Pokud by bylo prováděno, pak bude nutné rozebrat a následně znovu složit všechny přejezdové konstrukce. To bude značně nákladné a navíc určitě nebude stačit uvažovaných 6h. Opravdu bude zadavatel požadovat následné podbití?

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

S následným podbitím je počítáno pro případ nevyhovující GPK po konsolidaci před definitivním ukončením stavby. Pokud jde o délku výluky, tak se jedná o denní výluky, která může být ještě na základě požadavku budoucího zhotovitele upravena. Ano přejezdovou konstrukci bude v případě podbití nutné rozebrat a opětovně složit.

#### **Dotaz č. 2:**

SO2301: v soupisu prací jsou pro přejezdové konstrukce uvedené 2položky: pol.č.39 – 30,300m<sup>2</sup> a pol.č.40 – 19,500m<sup>2</sup>. Dle výkresu Situace mají mít přejezdové konstrukce tyto rozměry: přejezd pro auta 3,4x8,4=28,560m<sup>2</sup>, přilehlý přejezd pro pěší 3,4x5,4=18,360m<sup>2</sup> a samostatný přejezd pro pěší 3,4x2,7=9,180m<sup>2</sup>. Prosíme o vysvětlení vztahu mezi Situací a soupisem prací a případnou opravu/doplnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Správný výpočet výměry je podle situace. Soupis prací je opraven.*

**Přílohy:**

XLS\_Vyst\_PZS\_P1417\_CIC\_VOL\_20230302\_zm01

**Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh odešle zadavatel současně všem účastníkům, kterým odeslal výzvu k podání nabídky na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> .

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením vysvětlením/změnou/doplněním - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Ing. Zuzana Skyvová**

náměstkyně ředitele OJ

Stavební správa západ

Na základě pověření č. 36/2021

*(podepsáno elektronicky)*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3445065

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3666b3bb-9499-4e20-a67c-b46037718183

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.03.2023 08:22:00



be8ecb8c-f011-456e-a32a-f9292b79ed0b