



ROZVADEC: RMS7  
PLASTOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ, 600x500x250mm  
PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM  
KRYTÍ IP 54/20

NORMY:  
SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	<div>ERPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div>	ČÍSLO VÝTISKU
PROVAZNÍK	ŠUSTR	ING BĚLOHRADSKÝ		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234		DATUM 04/2021	
NÁZEV AKCE	Havlíčkův Brod ST MES oprava	MÍSTO AKCE Havlíčkův Brod	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	E.2.10 SILNOPROUD	Č. POPISNÉ ---	ÚČEL D P S	FORMÁT 2xA4
	STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 DÍLNY, SKLADY, KANCELÁŘE	Č. POZEMKU st. 7419	MĚŘITKO ---	
		KAT. ÚZEMÍ Havlíčkův Brod [637823]	KÓTY V MM	
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČ RMS7		INT. ČÍSLO 123002105	POŘ. ČÍSLO E.2.10-8