



ROZVADEC: RMS4  
PLASTOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ, 1000x600x120mm  
PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM  
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:  
SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRAVNĚNÁ OSOBA		 PROJEKČNÍ ATELIER		ČÍSLO VÝTISKU	
PROVAZNÍK		ŠUSTR		ING BĚLOHRADSKÝ					
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234					DATUM 04/2021			
NÁZEV AKCE	Havlíčkův Brod ST MES oprava			MÍSTO AKCE Havlíčkův Brod		REVIZE		FORMÁT  2xA4	
NÁZEV ČÁSTI	E.2.10 SILNOPROUD			Č. POPISNÉ ---		ÚČEL D P S			
	STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 DÍLNY, SKLADY, KANCELÁŘE			Č. POZEMKU st. 7419		MĚŘÍTKO ---			
				KAT. ÚZEMÍ Havlíčkov Brod [637823]		KÓTY V MM			
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČ RMS4					INT. ČÍSLO 123002105		POŘ. ČÍSLO E.2.10-6	