

Správa železnic, státní organizace.
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno, Veveří

Váš dopis značky / ze dne

000571/215/21/V
Naše značka

A.Vlasáková
Vyřizuje / linka

7.9.2021
Havlíčkův Brod

VĚC: Havlíčkův Brod ST MES-oprava.

Řešený objekt na parcele st. 7372 a st. 7419 k.ú. Havlíčkův Brod (ulice Havířská) slouží jako kanceláře pro správu ST, SEE, SSZT. Dále se zde nachází hygienické zázemí, sklady a dílny. Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad a splaškové vody jsou odkanalizovány do veřejné kanalizace. Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající. Celý objekt bude kompletně opraven. Provedeno bude zateplení budovy, dojde k vybudování nových hygienických zázemí, dále dojde k opravě povrchů a k úpravám uvnitř objektu.

V prostoru vymezeného staveniště se nachází veřejný vodovodní řad LT 80 v majetku VAK Havlíčkův Brod. Dále upozorňujeme na vedení vodovodní a kanalizační přípojky pro řešený objekt (přípojky nejsou majetkem VAK HB).

S předloženou projektovou dokumentací VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

1. Před zahájením prací provedeme na objednávku **vytýčení** veškerého zařízení VaK HB přímo na místě stavby. Součástí objednávky požadujeme přiložit situaci stavby. Kontaktní osoba p. Veselý, p. Bárta **tel. 603 500 099**, e-mail: hledaci@vakhb.cz
2. Zahájení prací bude v předstihu oznámeno VAK HB, provoz vodovodů Havlíčkův Brod (kontakt p. Šrámek - **tel. 603 803 918**) a VaK HB provoz kanalizací Havlíčkův Brod (kontakt Ing. Brož **tel. 604 244 468**).
3. Dodrženo bude ochranné pásmo vodovodů a kanalizací. (ochranné pásmo je - **1,5m** od vnějšího líce potrubí vodovodů a kanalizací na obě strany).
4. Během zemních a stavebních prací budou veškeré pokopy uzávěrů vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek zachovány **přístupné a funkční**. Zásypem stavby nebudou **zakryty**.
5. Jakoukoliv manipulaci na vodovodní přípojce v místě napojení na veřejný vodovodní řad a v místě vodoměrné sestavy v šachtě, bude za úhradu provádět výhradně VAK HB, provoz vodovodů Havlíčkův Brod (kontaktní osoba p. Šrámek tel. 603 803 918).
6. Dešťové vody z nových komunikací nesmí být odváděny do kanalizace VAK HB.
7. Platnost vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ②
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002
Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPC