


ROZVADEC: RMS2  
PLASTOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ, 800x600x120mm  
PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM  
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:  
SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU	
PROVAZNÍK		ŠUSTR		ING BĚLOHRADSKÝ					
STAVEBNÍK		Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veverí, IČO: 70994234				DATUM 04/2021			
NÁZEV AKCE		Havlíčkův Brod ST MES oprava		MÍSTO AKCE Havlíčkův Brod		REVIZE		FORMÁT  2xA4	
NÁZEV ČÁSTI		E.2.10 SILNOPROUD		Č. POJISNÉ ---		ÚČEL D P S			
		STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 DÍLNÝ, SKLADY, KANCELÁŘE		Č. POZEMKU st. 7419		MĚŘÍTKO ---			
				KAT. ÚZEMÍ Havlíckuv Brod [637823]		KÓTY V MM			
OBSAH VÝKRESU		ROZVÁDEČ RMS2				INT. ČÍSLO 123002105		POŘ. ČÍSLO E.2.10-4	