



## NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

## Legenda

- rozdávěč NN
- LED svítidlo 36W IP44
- LED svítidlo 20W IP44
- vypínač řaz. 1. IP44
- zásuvka 230V/16A IP44
- zásuvka 3x400V/32A IP44
- STOP tlačítko napojené na vyp. cívku RMS

## 1. DÍLČÍ ETAPA - NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRAVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU		
Jiří Provazník		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Jaroslav Bělohradský						
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234				DATUM		11/2020			
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava			MÍSTO AKCE		REVIZE				
NÁZEV ČÁSTI	E.2.10 umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.02 GARÁŽ MUV			Dačice		ÚČEL		D P S		
				Č. POJISNÉ		---		MĚŘITKO		
				Č. POZEMKU		2561/2		1:50		
				KAT. ÚZEMÍ		Dačice [624403]		KÓTY V   MM		
OBSAH VÝKRESU	INSTALACE 1.NP				INT. ČÍSLO		1230020019		POŘ. ČÍSLO	
									E.2.10.2.1	