

Vyjádření za: Demolice - SŽ, OŘ Praha, Správa tratí Praha západ - sever

k žádosti:

Demolice 5000140328 Pha Dejvice - skladiště zboží k.ú. Dejvice, p.č.4292/29ze dne: **30.09.2022**

č.j.:

souhlasím / nesouhlasím**Nutno splnit podmínky:** ano**Č.j.:****Poznámka:**

trať: Praha Bubny (mimo) - Chomutov záp.zhlaví (mimo)

žkm: 3,470 - 3,520 vpravo trati

TUDU: 0101 B1

Sklad / budova určená k demolici se nachází v těsné blízkosti k provozovanému kolejišti. Vzdálenost objektu k ose krajní koleje je 3,00m.

Upozorňujeme na nutnost zvýšené bezpečnosti v blízkosti trati.

Prostor staveniště musí být oddělen od provozované tratě.

Pokud takový prostor není možné vymezit bez přerušení vlakové dopravy, je třeba projednat vyloučení tratě z provozu.

Do průjezdného průřezu nevyloučených traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.).

Při demolici musí být chráněno okolní kolejiště, aby nedošlo k poškození svrškového materiálu.

Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení nebo znečištění šterkového lože budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.

Požadujeme, aby stavba byla ohraničena výstražnou bezpečnostní páskou v min. vzdálenosti 3m od provozované koleje.

Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení o bezpečnosti práce v provozované koleji a zkoušky SŽ, s.o. dle předpisu.

Zahájení stavebních prací oznámí investor minimálně 14 dní předem vedoucímu specializovaného střediska SSP Praha hl.n. – pan David Němec, tel: 606 246 701.

Vypracováno dne: **03.10.2022**podpis: **Motyčková Marcela, Ing.**