

E.4.2.3.

Lenka Sýkorová
Wolkerova 2425/14
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

25.11.2022

Stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení č. 20221875

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš - Hranice v Čechách

Místo stavby: k.ú. Aš, p.p.č. 3820/1, 3820/15;2399/16;2399/1;2399/28;st.5064

Investor: Správa železnic, státní organizace, Praha

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší doplnění nových závorových břevnen u stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P330. PZS bude doplněno celými závory (dvojitými polovičními) s břevnovými svítilnami a akustickou signalizací pro nevidomé. Přejezd bude osazen čtyřmi stožáry výstražníků a sedmi výstražníky a čtyřmi prvky mechanické výstrahy, které budou napojeny novými kabely typu TCEPKPFLEZE a CYKY. Stavební část přejezdu bude obsahovat práce na železničním svršku, rekonstrukci přejezdové konstrukce vč. rekonstrukce navazujících úseků komunikace a zřízení nové chodníkové části.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- před zahájením stavby požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Aš. Kontakt: p. Brilla tel. 739 543 426 – vodovod a p. Káda tel. 730 173 964 – kanalizace
- budované inženýrské sítě/kabely/stožáry/plynovody/parovody musí být při křížení a souběhu se stávajícími vodovody a kanalizacemi uloženy tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- stožáry/sloupky/pilířky pro vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu stávajícího vodovodu/kanalizace
- při stavbě musí být zachováno minimální krytí stávajícího vodovodu a kanalizace dle ČSN
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš budou během stavby zváni ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur
- zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš budou během stavby, před záhozem, zváni ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a

- kanalizací (přípojkami)
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
 - toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radová
referent vodorozvoje