

Předmět: FW: připomínky ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

Důležitost: Vysoká

From: Křelovcová Gabriela, Ing. [<mailto:Krelovcova@spravazeleznic.cz>]

Sent: Tuesday, November 8, 2022 9:43 AM

To: Zdeněk Vrzák <vrzak.z@atecheb.cz>

Subject: připomínky ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

Importance: High

Dobrý den,

posílám připomínky za SSZ ke stavbě „Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“:

- prověřit, případně opravit text v B.1 Souhrnné technické zprávě – bod 2.2. b) – je uvedeno, že se navrhuje technologický domek. V PS 11-01-31 je však uvedeno, že technologie bude umístěna ve stavědlové ústředně a u přejezdu se umístí jen technologická skříň a sloupek pro místní ovládání PZS
- v celé dokumentaci doplnit u situací a polohopisných plánů směry trati (Aš – Hranice v Čechách) a legendy (jen tam kde chybí)

Ing. Milan Ráž:

- V ročním plánu je objednána výluka 10 N v termínu 11. – 20. 9. 2023. V dokumentaci je požadavek jen na 5N (snížit objednaný počet dnů nepřetržité výluky lze v krátkodobém výlukovém plánování). Termín výluky je koordinován se stavbou nádražní budovy v Aši.
- Další připomínkou je dotaz - jak bude zajištěn přístup cestujících na nástupiště trati do Selbu, která ve výluce nebude?

Mgr. Kristýna Zýková:

- v tabulce odpadového hospodářství na str. 6, B.6 je uvedeno, že bude odpad 170508 – Štěrky ze železničního svršku uložen na skládku. Na skládku bude uložen pouze v případě, že bude vzorkováním prokázána nemožnost jeho recyklace. Doložte, že byla kontaminace prokázána.
- V tabulce E – dokladová část jsou uvedena vyjádření E.2.2 – Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb. E.2.3. Stanovisko z hlediska par. 45i ZOPK. Nejsou doložena. Doplňte.

S pozdravem

Ing. Gabriela Křelovcová

**Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ**

Přípravář stavební akce

Úsek technický Plzeň, Odd. realizačních globálů

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Pracoviště: Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň

M 725 576 518

E Krelovcova@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.spravazeleznic.cz/dolozka