

Váš dopis zn. CESTa – Křelovcová Gabriela,
Ing.
Ze dne 20. října 2022
Naše zn. 20976/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Alena Čermáková
Telefon +420 972 422 239
Mobil +420 722 980 549
E-mail CermakovaAl@spravazeleznic.cz

Datum 30. listopadu 2022

Žadatel:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ing. Křelovcová Gabriela
Sušická 1106/25
326 00 Plzeň
(přes ERMS)

Souhrnné stanovisko

Vydané Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem

k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení:
„Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách“

Pro vydání vyjádření byla elektronicky zaslána žádost s dokumentací stavby.
K této stavbě jsou poskytnuta vyjádření odborných správ OŘ Ústí nad Labem, ze kterých
vyplynuly následující sdělení, podmínky a připomínky:

- **OŘ UNL SEE – oblast KV:**
Zapsal: Strycharski Radim, Ing.
Před zahájením stavby požadujeme předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci ve
stupni PDPS.
- **OŘ UNL SMT:**
Zapsal: Hejlová Blanka, Ing.
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL SPS:**
Zapsal: Matfiak Petr, Bc.
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL SSZT – oblast KV:**
Zapsal: Blahout Jiří
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL ST oblast KV:**
Zapsal: Polák Petr, Ing.
STKV souhlasí s projektem pro stavební povolení. V dalším stupni PD je nutné doplnit
koordinaci s navazujícími stavbami, aby bylo možné posoudit vhodnost jejich napojení. Dále
je nutné vyřešit odvodnění železničního spodku v oblasti přejezdu (resp. jeho napojení na
stávající) Také je třeba přesně stanovit napojení kolejnic s ohledem na předpis S3 a S3/2.
- **OŘ UNL ÚNT - Odd. elektrické energie:**
Zapsal: Hyka Milan
V PD požadujeme doplnit informaci k stávající přípojce elektro, nutno prověřit, zda bude
potřeba navýšit stávající rez. příkon, nebo ne.

- **OŘ UNL ÚNT - Odd. ostatních energií a služeb:**
Zapsal: Klímová Stanislava, Ing.
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL ÚNT - Odd. životního prostředí:**
Zapsal: Kemrová Zuzana
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL ÚNT – požární ochrana:**
Zapsal: Novotný Jaroslav
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL ÚNT – Útvar nám. pro provoz infrastruktury:**
Zapsal: Zíkl Lubomír
Souhlasím bez připomínek.
- **OŘ UNL Útvar nám. pro řízení provozu UL:**
Zapsal: Sedláček Ondřej, Kučera Ladislav, Ing. MBA
Za úsek řízení provozu máme k předložené dokumentaci tyto připomínky:
D.1.1.3, PS 11-01-31, 2. Výkresová část, 2.201 a 2.201 A:
 - V situačním schématu upravit název dopravní ze „žst. AŠ“ na „ŽST AŠ“, včetně tabulky rychlostí.
 - V situačním schématu upravit názvy sousedních dopravní, včetně tabulky rychlostí:
 - ze „ŽST.HAZLOV“ na „HAZLOV“
 - ze „ŽST.AŠ MĚSTO“ na „AŠ MĚSTO“
 - ze „SELB“ na „SELB-PLÖßBERG“

Závěr:

Za předpokladu respektování připomínek a požadavků OŘ Ústí nad Labem, vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem k dokumentaci pro stavební povolení stavby „Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati AŠ – Hranice v Čechách“ **souhlasné stanovisko**. Platnost vyjádření je 2 roky od jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3182075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b46187ea-8468-4758-969d-ceb4869bf1d4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ČERMÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2022 10:51:01



05ba52c9-1dd1-4052-9070-fcc89210428d