


VÝVOD PRO SVOD HRŮMOSVODU :
PÁSEK VYTAHNOU NAD TERÉN,PONECHAT REZERVU 2,0 M PRO PŘIPOJENÍ SVODU
POZNÁMKA:
PŘI KŘÍŽENÍ ZEMNÍCHO PÁSKU A KABELŮ NN PÁSEK ULŮŽIT MIN.10 cm POD KABELY .

ZEMNÍ SOUSTAVA : OBVODOVÝ ZEMNIČ TYPU B
ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ

Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK		±0,000 = 504,981 m. n. m	
				ČÍSLO SOUPRAVY:	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA			



Dokumentace pro společné povolení stavby								
Autorizovaná osoba:		Vypracoval:		PROJEKTANT ČÁSTI PD				
Ing. Barbara Zapletalová		1201337, IP00	Anna Krakovská	F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janačková 4642/5d 79601 Prostějov				
Místo stavby:		Lípa [569038], k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu [683906], par.č. 64	<i>Kradkovič</i>					
Kraj:		Vysočina						
Investor:		Správa železnic, s.o., Dílažděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město						
Název stavby:								
Lípa u H. Brodu PO, ST - oprava								
Část: SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA-HROMOSVOD								
Obsah: NÁVRH OBVODOVÉHO ZEMNIČE								
						Formát:	2 x A4	
						Datum:	05/2021	
						Stupeň:	DUR + DSP	
						Číslo zakázky:	221011	
Měřítko: 1:100								
Část dokumentace								
SO 01								
Příloha 3								