NOVÝ STAV

OZN.	NÁZEV	SV.VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m²]	TYP FUNKČNÍHO CELKU
1P10	Pokoj+kk	3200	36.70	Byt
1P11	Pokoj	3200	31.39	Byt
1P12	Koupelna	2400	3.42	Byt
1P13	Pokoj	3200	15.99	Byt
1P14	Předsíň	2800	14.45	Byt
1P15	Šatna	2800	10.55	Byt
1P16	WC	2400	1.51	Byt
1S11	Sklep		####	Byt
1S12	Sklep		####	Byt
	CELKOVÁ PLOCHA=		114,02	0.00

POZNÁMKA:

ÚSEKY POTRUBÍ DELŠÍ NEŽ 5 m BUDOU PŘIROZENĚ KOMPENZOVÁNY

POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE

OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA ZEZADU DRÁŽKOU VE ZDI



VYSVĚTLIVKY:

RDKK- rohový dvojitý kulový kohout
TH- termostatická hlavice
RH- ruční hlavice
RHM - rohová připojovací armatura s termostatickou hlavicí
33VKL/600/900 - otopná tělesa typ VK se spodním připojením
KTM 1820.0600 - koupelnová trubková tělesa se středním připojením

DETAIL NAPOJENÍ OTOP. TĚLES

- PŘIPOJENÍ ZE ZDI



LEGENDA:

1.KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL S VLOŽENÝM OHŘÍVÁKEM O OBJEMU 48 l - VÝKON 6.6 - 22.5 kW - 1 kpl

generální dodavatel projektu
ENEX GROUP s.r.o.,
Thunovská 179/12, 118 00 Praha - Malá Strana, SCHRÁNKA: sd839kg
IČ:27223663

stavebník
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,
Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO:70994234, datová schránka:ucchjm

akce
OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO -
VB žst. ROUSÍNOV č.p. 788,
okres Vyškov, Jihomoravský kraj
parcelní číslo: 1790
Katastrální území: Rousínov u Vyškova

výkres
BJ ZDC/64/60410 Rousínov - navrhovaný stav - Půdorys bytu ve 2.np

autor
Ing. Petr Legner
Ing. arch. Lukáš Střítěský

zodpovědný projektant
Ing. Petr Legner

HIP
Ing. arch. Lukáš Střítěský

vypracoval
Petr Kliment

měřítko	dokumentace část	paré	číslo výkresu
1:50	VYTÁPĚNÍ		1
datum: září 20	dokumentace stupeň: DPS		
formát: A2			

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST.§17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT,KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ!