

Váš dopis ze dne:
03.01.2023
Vyřizuje / telefon:
Ing. Jaroslav Jelinek / 267054454

Úřad městské části Praha-Vinoř
k rukám paní Marty Mikešové
Bohdanečská 97
190 17 Praha - Vinoř



V Praze dne 19.01.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská, předstihový objekt“ – ul. Stoliňská, par. č. 1851, Horní Počernice, Praha

S předloženou dokumentací pro územní řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí. Požadovaný příkon elektřiny pro lokalitu P = 4 kW (dle hlavního jističe před elektroměrem: čerpadlo 1x16 A) zajistí PREdi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:

a) Rozvody 1 kV

Na stávající kabel AYKY-OT 3x240+120mm² bude za pomoci spojek zasmyčkována nová přípojková skříň SS 102-OT.

b) Přeložky - plně dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí vyvolavatel

Kabely 22kV: stávající kabely AXEKVCEY 3x1x240mm², směr TS 9450 - TS 9930 (K 30-32), AXEKVCEY 3x1x240mm², směr TS 9450 - TS 9930 (K 30-43), AXEKVCEY 3x1x240mm², směr TS 9450 - TS 9945 (K 45-41) a AXEKVCEY 3x1x240mm², směr TS 9450 - TS 1825 budou stranově přeloženy viz "Situace sítě VN - nový stav".

Kabel 1kV: stávající kabel AYKY-OT 3x240+120mm², směr RIS 82/796 - SP5, bude stranově přeložen viz "Situace sítě NN - nový stav".

Optická síť: stávající optotrubka HDPE 40 (2x) bude stranově přeložena viz "Situace sítě OPTO – nový stav".

V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a související vyhláškou č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o zajištění přeložky zařízení a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, kde se upřesňuje výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme Vás o doplnění potřebných údajů ve smlouvách, aby mohly být smlouvy nejpozději do 90 dní vzájemně podepsány. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření uvedených smluv, rezervace příkonu zaniká. Smlouva o zajištění přeložky zařízení a Smlouva o smlouvě budoucí o připojení mohou být uzavřeny pouze písemnou formou.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREdi v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PREdi - Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 267053621.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením**

výkopových prací, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Platnost našeho vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a. s.
Svorností 3199/19a
150 00 Praha 5
13


Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, návrh Smlouvy o zajištění přeložky