


# KABELY DO 1 kV V ZEMI ČSN 33 2000-5-52

## PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005

TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY  
KRYTÍ FÓLÍÍ Š=330 mm




| ŠÍŘKA RÝHY | MAX. POČET KABELŮ | FÓLIE |
|------------|-------------------|-------|
| 350        | 1                 | 1     |
| 500        | 3                 | 2     |
| 650        | 5                 | 2     |


↖ v případě naší trasy

VOZOVKA, KRAJNICE


V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
PROTLAK



KŘÍŽENÍ KABELU NN




OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU KABELOVÝM ŽLABEM









Souběh kabelů NN a zab.zař.

ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY, KRYTÍ FÓLÍÍ Š=330 mm



|           |         |                         |
|-----------|---------|-------------------------|
|           |         |                         |
|           |         |                         |
|           | 02/2020 | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ |
| REVIZE Č. | DATUM   | ZMĚNA                   |

|                        |                  |  |  |   |                   |                  |
|------------------------|------------------|--|--|---|-------------------|------------------|
| OBJEDNAVATEL PROJEKTU: |                  |   |  | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br>Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc |                   |                  |
| HIP:                   | Ing. Marian Kiss | <br><br><br> | Zhotovitel projektové dokumentace:   |   | Výtisk číslo:     |                  |
| ODP. PROJ:             | Ing. Jan Slivka  |  |  | SB projekt s.r.o.<br>Kasárenská 4063/4<br>695 01 Hodonín  |                   |                  |
| VYPRACOVAL:            | Ing. Jan Slivka  |  |  |   |                   |                  |
| KONTROLOVAL:           | Ing. Petr Szabo  |  |  |   |                   |                  |
| Stavba:                |                  | Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321)<br>na trati Kroměříž – Zborovice  |  | Archivní číslo:<br>1903072-01_E_SO05_0504.dwg   |                   |                  |
| Část:                  |                  | SO 05 Elektrická přípojka PZZ  |  | Formát:<br>1xA4   | Datum:<br>11/2019 | Měřtko:<br>-     |
| Název přílohy:         |                  | Vzorové řezy uložení kabelu  |  | Stupeň PD:<br>DUSP  | Část:<br>E.3.6    | Příloha:<br>0504 |