

STANOVISKO č. 186/2020

pro stavební řízení, pro územní řízení

Žadatel:

SB projekt s.r.o.
Eva Zavřelová
Kasárenská 4063/4
69501 Hodonín

Investor:

Správa železnic, státní organizace
Eva Zavřelová
Praha 1
Nové Město

Název stavby - akce:

Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice

Místo stavby: zdounky

Katastr: Zdounky

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stavební části železničního přejezdu a výměny stávající technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 13,559 na trati Kroměříž - Zborovice.

V zájmovém území stavby se nenachází žádné zařízení v majetku ani ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V místě stavby se v k.ú. Zdounky nacházejí stoky dešťové kanalizace, které nejsou v majetku ani ve správě společnosti VAK Kroměříž, a.s.

Upozorňujeme, že v blízkosti stavby na ulici Zborovská ve Zdoukách se nachází vodovodní řad Lt DN200. V případě jeho možného dotčení je nutné před zahájením zemních prací požádat o jeho vytyčení. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná stavba. Při stavbě nových přípojek inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací dle předložené projektové dokumentace.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: 573 517 227
Datum: 26. 2. 2020

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,
výrobně technický náměstek

Situace

