



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Tábor
Dopravní inspektorát



KRPC-787-539/ČJ-2021-020806

Tábor: 18. června 2021

Počet listů: 1


SUDOP BRNO s.r.o.
Bc. Kristýna Svobodová
Kounicova 26
611 36 Brno

Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů v Žst. Tábor – vyjádření:

Policie ČR DI Tábor jako dotčený orgán státní správy, souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, územního souhlasu a stavebního povolení na akci: „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů v Žst. Tábor“. Trasy vedení je nutné vést pokud možno mimo komunikace. Přečty přes komunikace je nutno provádět **podvrty** či **protlaky** u podzemních sítí. Venkovní vedení musí být umístěno nejméně 5,0 m nad komunikacemi. Podpěrné sloupy a sloupy VO musí být umístěny **nejméně 0,5 m od hrany** komunikace. Přípojkové a **kabelové pilíře** nebo účastnické rozvaděče **vyšší než 0,7 m nad úroveň vozovky**, musí být **minimálně 0,5 m od hrany komunikace**, a **nesmí být umístěny do rozhledových trojúhelníků křižovatek nebo vjezdů**.

Požadujeme předložit návrh dopravně inženýrských opatření, pokud při stavbě dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, a to **minimálně 1 měsíc před zahájením stavby**.




z r. por. Ing. Tomáš Cihelna
dopravní inženýr

npor. Mgr. Jan Rychtecký
vedoucí DI Tábor

Soběslavská 2763
390 05 Tábor

www.policie.cz

Tel.: +420 974 238 258
Fax: +420 974 238 928
Email: ta.di.inzenyr@pcr.cz