

pošta



1093121

-Již Lohová

DOSLO DNE 19-07-2021

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khsch@khsch.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 22920/2021/HOK JH-TA
Spisová značka: S – KHSJC 16523/2021

Vyřizuje: Ing. Václav Kozák

Tel. číslo: 387 712 434

Datum: 16. 7. 2021

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro společné povolení na stavbu „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v Žst. Tábor“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem předložených podkladů pro společné povolení na stavbu „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v Žst. Tábor“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženými orgánem ochrany veřejného zdraví dne 2. 6. 2021 žadatelem – Správou železnic, státní organizací, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupeným zmocněncem SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno na základě plné moci ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „žadatel“), jako podkladem pro společné povolení

se s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla dne 2. 6. 2021 podána žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení na stavbu „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v Žst. Tábor“.

Jedná se o rekonstrukci a doplnění stávající drážní infrastruktury. Předmětem stavby je především rekonstrukce náhradního zdroje el. energie umístěného v samostatné místnosti v budově trafostanice 22/0,4kV Správy železnic, státní organizace na pozemku p.č. 5844/6. Stávající náhradní zdroj bude demontován a nahrazen náhradním zdrojem novým s automatickým startem. Pro možnost umístění nového zdroje budou v místnosti provedeny stavební úpravy vč. nové elektroinstalace. (Jiné stacionární zdroje hluku se v trafostanici nevyskytují). Dále bude v rámci stavby položen nový napájecí kabel z rozvaděče RZZ trafostanice 22/0,4kV do stávajícího rozvaděče RZS ve výpravní budově. Nový kabel bude pod kolejiemi veden ve stávajícím kabelovodu. V rámci stavby bude dále provedena rekonstrukce 450m2 zpevněné plochy v okolí trafostanice 22/0,4kV (vozovka zpevněné plochy bude z dlažby. Vozovka sjezdu bude s asfaltobetonovým krytem) včetně vybudování odvodnění nové zpevněné plochy do stávající kanalizace a

instalace nové plechové garáže, která nahradí garáž stávající. Dále bude provedena rekonstrukce a dostavba oplocení areálu Správy železnic. Na vjezdu bude vybudována nová elektricky ovládaná vjezdová brána s boční brankou pro vstup chodců. Dále bude zřízeno nové oplocení podél stávající komunikace a areálu V rámci stavby bude rovněž provedeno kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavebními pracemi.

Stavbou dotčené pozemky: 5844/6, 5841, 5844/1, 5844/50, 5844/51, 5755/1.

Stavba je dle PD v souladu s územním plánem města Tábor.

Stavební objekty:

SO 01 Zpevněné plochy

SO 02 Odvodnění zpevněných ploch

SO 03 Stavební úpravy (V rámci tohoto SO se ve stávající strojovně NZ provedou stavební úpravy, které souvisí s výměnou stávajícího náhradního zdroje za nový).

SO 04 Oplocení

SO 05 Úprava rozvodů nn

Dne 28.6.2021 byla odeslána výzva k doplnění hlukové studie.

Bylo předloženo posouzení hlukové situace k projektu „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v Žst. Tábor“. Citace:

„...V obvodu ŽST Tábor bude ve zděném objektu umístěn náhradní zdroj elektrické energie (NZEE). Nejbližším objektem, který má chráněný venkovní prostor staveb, je obytný dům Blanická 3177, Tábor. Jedná se o přízemní RD s obytným podkrovím. Pro tento objekt je provedeno hodnocení hluku. Vzdálenost od zdroje je cca 145 m...

... výpočtům bylo použito výpočetního programu HLUK+ verze 12.61 profi 12X (březen 2019)...

... Hodnocení je provedeno pro nejhluchnější noční hodinu pro situaci, kdy je zdroj celou dobu v provozu...

... Závěr

Z výpočtů vyplývá, že na nejbližším objektu s CHVPS budou dodrženy limitní hladiny hluku...”

Nejvyšší hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vypočtené programem HLUK+ verze 12.61 profi 12X (březen 2019) v době noční byly pro hluk z provozu náhradního zdroje el. energie umístěného v samostatné místnosti v budově trafostanice 22/0,4kV Správy železnic, státní organizace na pozemku p.č. 5844/6 v k.ú. Tábor v referenčním bodě č.1 $L_{Aeq} = 15,6$ dB a v referenčním bodě č. 2 $L_{Aeq} = 15,4$ dB. Body umístěny 2 m od fasády domu Blanická 3177, Tábor.

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněných venkovních prostorech staveb (vypočtené v referenčním bodě 1,2) nepřekračují v době denní i v době noční hygienické limity hluku dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Dle dodatku k souhrnné technické zprávě budou stavební práce prováděny tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Stavební práce budou prováděny od 7:00 do 21:00 hodin.

KHS Jč kraje posoudila předložené podklady v části týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu s požadavky vyplývajících z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. (bylo posouzena rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v Žst. Tábor).

Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajících z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

„otisk razítka“

Ing. Václav Kozák
Vedoucí oddělení HOK JH-TA

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111_010488** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.07.2021 v 15:45:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 16.07.2021 14:26:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 ED 59**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Václav Kozák, 530, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

Česká pošta, s.p. dne 16.07.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MARKETA BURKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 ED 59, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.