

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -  
ZE DNE: -

NAŠE ZN: 2021-071  
DATUM: 2.1.2023

VYŘIZUJE: Bc. Jan Cabal  
TEL: 725 971 694 / 533 312 000  
E-MAIL: cabal@exprojekt.cz

ADRESÁT:

Správa železnic, s.o.  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Ing. Lukáš Zítka  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc

POČET LISTŮ: 1  
POČET PŘÍLOH: 1

**Zakázka:** „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“  
**Věc:** Záznam z vypořádání připomínek

## 1 Úvod

K předloženým konceptům projektové dokumentace byly odbornými složkami Správy železnic vzneseny připomínky. Připomínky jsou součástí, jako příloha, tohoto dokumentu, včetně reakcí jednotlivých zpracovatelů. Projednání připomínek bylo realizováno přes portál IS C.E.Sta.

Ke stavbě „**Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město**“ uplatnili v rámci připomínkového řízení své připomínky:

- Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor řízení provozu (O11)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor plánování a koordinace výluk (O12)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor jízdního řádu (O16)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor traťového hospodářství (O13)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor provozuschopnosti (O15)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor pozemních staveb (O23)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24)
- Správa železnic, státní organizace, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30)
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava
- Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie Olomouc

## 2 Postup vypořádání připomínek

Všechny připomínky byly akceptovány a budou zapracovány. V příložených dokumentech jsou reakce uvedeny červenou barvou. Připomínkové řízení ke konceptům projektové dokumentace bude tímto projednáním ukončeno.

V Brně dne 02.01.2023

Záznam sestavil: Bc. Jan Cabal

Přílohy:

- 1) Protokoly o vypořádání připomínek (10 dokumentů)

S pozdravem

Ing. Ondřej Čech, jednatel společnosti

## Detail vyjádření



Vyjádření  
bez připomínek

<b>Vyjadřovatel</b>	CTD - Centrum telematiky a diagnostiky
<b>Termín</b>	15.12.2022
<b>Splněno dne</b>	15.12.2022
<b>Vložil</b>	Sládek Jiří, Dipl. technik
<b>Poznámka</b>	Ke konceptu zaslaných projektových dokumentací pro výběr zhotovitele (PDPS resp. DSP) na výše uvedené stavební objekty (etapa 1. i 2.) z důvodu polohy našich inženýrských sítí nemáme připomínek.

Zavřít

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 84672/2022-SŽ-GŘ-O11

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje

Ing. Milan Stehlík

Telefon

+420 972 741 043

Mobil

+420 601 387 025

E-mail

stehlikm@spravazeleznic.cz

Datum

13. prosince 2022

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

„Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“, souhrnné vyjádření k dokumentaci

K dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP + PDPS) „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“ předkládá úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)  
(zpracovatel: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043)

Bez připomínek.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)  
(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 972 244 179)

reakce Ing. Šíp/Bc. Cabal:

- 1) Dle právě projednávaných DOK (dočasné omezení kapacity) na roky 2024 a 2025, je tato stavba plánována pouze v roce 2024 v termínech 2. – 31. 10. (2. TK) a 1. – 30. 11. (1. TK). Tedy 1. a 2. etapa se plánuje v jednom roce, oproti předložené dokumentaci (D.4 Dopravní technologie). **V části B.4 Dopravní technologie jsou uvedeny délky jednotlivých výluk nutných pro realizaci akce, předpokládané termíny jsou pouze orientační. Je prokázáno, že je možná realizace za jednokolejného provozu bez dalších opatření. Skutečné termíny realizace zvolí investor s ohledem na dostupné finanční krytí akce a s ohledem na možnosti souběhu akce s dalšími stavbami.**
- 2) V roce 2024 a možná i na začátku roku 2025 (záleží na vybrané variantě) by se měla realizovat stavba „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“. Dojde k zastavenému provozu na trati 308 v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč na dobu 240 (360 dní). Tranzitní nákladní doprava bude odkloněna, a zde se předpokládá jen místní obsluha stanic Valašské Meziříčí a Vsetín. Proto O12 preferuje souběh těchto dvou staveb, aby se předešlo k opakovaným omezením provozu.  
**Ano, souběh je možný, ale termín realizace akce Sanace zatím není jistý. Skutečné termíny realizace zvolí investor s ohledem na dostupné finanční krytí akce a s ohledem na možnosti souběhu akce s dalšími stavbami.**
- 3) D.4 Dopravní technologie – 3.2.2 Nákladní doprava: v případě realizace těchto dvou staveb v souběhu by došlo k významnému poklesu počtu nákladních vlaků oproti výhledu nákladní dopravy (tabulka č. 6) v tomto úseku. **V dokumentaci je prokázána možnost realizace i za plného počtu nákladních vlaků, jakékoliv snížení počtu vlaků při realizaci bude přínosem pro řízení dopravy.**

3. Odbor jízdního řádu (O16)  
(zpracovatel: Ing. Hynek Pavelka, tel. 972 742 369)

Bez připomínek.

Mgr. Jaroslav Flegl  
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

## Detail vyjádření



Vyjádření  
bez připomínek

**Vyjadřovatel** O13 - Odbor traťového hospodářství

**Termín** 15.12.2022

**Splněno dne** 08.12.2022

**Vložil** Chudějová Ludmila, Ing.

**Poznámka**

Zavřít

Váš dopis zn. email z IS CESTa  
Ze dne 1. 12. 2020  
Naše zn. 85079/2022-SŽ-GŘ-O14  
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Ing. Tomáš Mádr  
Telefon +420 972 741 187  
Mobil +420 608 600 360  
E-mail [madr@spravazeleznic.cz](mailto:madr@spravazeleznic.cz)

Datum 13. 12. 2022

*pouze elektronicky (IS CESTa)*  
Správa železnic, s.o.  
Ing. Pavlína Bařínková

**Připomínky O14 k návrhu PD akce „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“**

K předloženému návrhu PD nemáme žádné připomínky

S pozdravem

**Ing. Martin Krupička**  
ředitel odboru zabezpečovací a  
telekomunikační techniky



Ing. Martin Krupička  
14.12.2022 07:11  
Podepsáno elektronicky

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 82495/2022-SŽ-GR-015

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje

Ing. Petr Pokorný

Mobil

+420 725 797 058

E-mail

pokornyp@spravazeleznic.cz

Datum

13. prosince 2022

Správa železnic, s.o.

Stavební správa východ

Ing. Bohumil Šponar, MBA

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí (ŽP). K předkládané projektové dokumentaci stupně DSP + PDPS uvádíme následující připomínky:

#### 1. Odpady a odpadové hospodářství

Do částí B.10.2 Odpadové hospodářství pro 1. a 2. etapu doplňte informaci, že při nakládání se stavebními a demoličními odpady má v souladu s platnou právní úpravou - zejm. směrnici 2008/98/ES o odpadech (článek 11, 2b) a zákonem č. 541/2020 Sb. (§ 15, písm. f) jednoznačnou přednost jejich materiálové využití před uložením na skládce. Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvádí povinnost recyklovat a opětovně používat minimálně 70% stavebních a demoličních odpadů. V návaznosti na výše uvedené je nutno rozšířit text tabulky s přehledem a kategorizací odpadů – ke každému odpadu je nutno uvést konkrétní způsoby nakládání s nimi. Pro stavební a demoliční odpady, které nebudou opětovně využity na předmětné stavbě, by dále dokumentace měla navrhnout vhodná zařízení k využití/ odstranění odpadů - využití k terénním úpravám, recyklační střediska, sběr a výkup odpadu, dekontaminace odpadu, sběrný dvůr, skládky S-OO, skládky S-NO, apod. (pozn.: dokumentace dosud uvádí pouze jediné zařízení – skládku TKO Jelení kopec). Připomínáme, že uložení na skládce lze akceptovat jako poslední možnost pro nakládání s těmito odpady.

Upozorňujeme, že 8. 6. 2022 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice SŽ SM096 pro nakládání s odpady, jejíž ustanovení je nutno respektovat jak v průběhu přípravy, tak realizace staveb. Požadujeme v této souvislosti přeformulovat text v obou zprávách B.10.2 - zmiňovaná „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady“ byla uvedenou směrnicí přejmenována na „Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby“ (viz příloha B.1 směrnice) a je nutno ji vyhotovit vždy – „Prohlášení o nakládání s odpady“ se již nezpracovává, hranice CIN 20 mil. Kč byla zrušena. Zpracováván je nově též Výkaz o předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady (viz příloha B.2 směrnice). Směrnice SŽ SM096 je včetně jednotlivých příloh dostupná na stránkách SŽ v záložce [Stavby / Zakázky - Podklady pro zhotovitele – Další informace - Odpadové hospodářství](#).

Žádáme o opravu neplatné odpadové legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky) v obou částech B.10.2.

reakce Bc. Cabal: Bude doplněno a zapracováno.

Ing. Bohuslav Stečinský, MSc.  
ředitel odboru provozuschopnosti

## Detail vyjádření



Vyjádření  
bez připomínek

**Vyjadřovatel** O23 - Odbor pozemních staveb

**Termín** 15.12.2022

**Splněno dne** 02.12.2022

**Vložil** Žemličková Lenka, Ing., Ph.D.

**Poznámka**

Zavřít

Váš dopis zn. notifikace z IS C.E.Sta  
Ze dne 1. 12. 2022  
Naše zn. 86325/2022-SŽ-GŘ-O24  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek  
Telefon +420 972 322 491  
Mobil +420 727 827 268  
E-mail plocek@spravazeleznic.cz

Datum 19. prosince 2022

Správa železnic, státní organizace

elektronicky prostřednictvím

**IS C.E.Sta**

### **Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město**

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby nemá připomínek.



Jaromír Hrubý  
19.12.2022 07:42  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Jaromír Hrubý**  
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky



Váš dopis zn. IS C.E.Sta.  
Ze dne 1. 12. 2022  
Naše zn. 84704/2022-SŽ-GŘ-O30  
Listů/příloh 1/0  
  
Vyřizuje Ing. Jakub Vaněk  
Telefon +420 972 765 005  
Mobil +420 727 950 463  
E-mail VanekJak@spravazeleznic.cz  
  
Datum 3. ledna 2023

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 01 Olomouc

## Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává souhlasné stanovisko podmíněné zapracováním uvedených připomínek:

### Připomínky zásadní:

#### B. Souhrnná technická zpráva – 1. etapa a 2. etapa

V části B.2.8 Zásady požární bezpečnostního řešení stavby část znění odstavce „Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování.“ požadujeme nahradit zněním:

„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“

reakce Bc. Cabal: Bude nahrazeno.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA  
ředitel  
Odbor bezpečnosti a krizového řízení  
za správnost: Ing. Jakub Vaněk

## Detail vyjádření



Vyjádření  
bez připomínek

**Vyjadřovatel**

OŘ Ostrava

**Termín**

15.12.2022

**Splněno dne**

19.01.2023

**Vložil**

Šponar Bohumil, Ing., MBA

**Poznámka**

Zavřít

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn.  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jan ŠARTNER  
Telefon +420 972 741 031  
Mobil +420 720 942 298  
E-mail SARTNER@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 15.12.2022

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1  
779 00 Olomouc

přes C. E. Sta

Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město: připomínky k DSP

Připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město.

Připomínky Správce PPK : (Pavel Rygel, [Rygel@spravazeleznic.cz](mailto:Rygel@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 046)  
Bez připomínek.

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. J. Gavlík, [Gavlik@spravazeleznic.cz](mailto:Gavlik@spravazeleznic.cz) , +420 972 740 703)  
Bez připomínek.

Připomínky Správce ŽMP : (Ing. P. Láhner, [Lahner@spravazeleznic.cz](mailto:Lahner@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 034)  
Bez připomínek.

Připomínky Správce ŽKN : (Ing. J. Bouchalová, [BouchalovaJ@spravazeleznic.cz](mailto:BouchalovaJ@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 017)  
Bez připomínek.

Připomínky za správu staničení : (T. Vavrečka, [VavreckaT@spravazeleznic.cz](mailto:VavreckaT@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 055)

I.1 Technická správa:

Do odstavce s použitými podklady prosím o doplnění předpisu: SŽDC M21 a Výjimka z předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení železničních drah, Čl. 32 (M21/2022/Výjimka č. 1)

reakce Ing. Sabo: **Doplněno.**

Připomínky Odd. geodézie staveb : (Ing. J. Šartner, [Sartner@spravazeleznic.cz](mailto:Sartner@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 031)

Technická zpráva musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., který zároveň má zkoušku G-02 nebo G-03 podle předpisu SŽDC Zam1.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání Geodetické části projektové dokumentace pro projektovou činnost zpracované podle jiných právních předpisů v členění dle Přílohy č. 3 k vyhlášce 146/2008 Sb. v struktuře a obsahu dle požadavků Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze geodetické dokumentace se zpracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 .

**reakce Ing. Sabo: Akceptováno. Finální geodetická dokumentace bude ověřena ÚOZI.**

Ing. Jan Šartner

Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie

Geodet - kartograf  
RP Olomouc, oddělení geodézie III

Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
T 972 741 031  
M 720 942 298  
E [Sartner@spravazeleznic.cz](mailto:Sartner@spravazeleznic.cz)  
[spravazeleznic.cz](http://spravazeleznic.cz)

Ing. Jaroslav Eichler

Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie

vedoucí oddělení  
RP Olomouc, oddělení geodézie III

Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
T 972 741 050  
M 724 932 340  
E [EichlerJ@spravazeleznic.cz](mailto:EichlerJ@spravazeleznic.cz)  
[spravazeleznic.cz](http://spravazeleznic.cz)