



- LEGENDA :**
- ..... Termostatická hlavice
  - ..... Ruční hlavice
  - ..... Topná voda
  - ..... Vratná voda

ING. Michal FILIP  
Projekce technologických  
zařízení staveb  
E. Beneše 42, 301 00 Pízeň  
Tel.: +420 605 457 792  
E-mail: filip.michal@email.cz  
IČ : 67078842

AKCE:	MAČKOV ON - OPRAVA VYPRÁVNÍ BUDOVY	IDENTIFIKAČNÍ Č. ZAK. :	23/2021	AUTORIZAČNÍ Č. ZAK. :	298/2021	STUPĚŇ:	DSP	ČÁST:	D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ	OBSAH:	D.1.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	DATAUM:	05/2021	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAL FILIP	ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4.3 - 2
MÍSTO:	Parc. č. st. 73, k.ú. : Mačkov	INVESTOR:	SPRAVA ŽELEZNIC s.o. , Diázděné 1003/7, Praha 1	OR Pízeň, Sušická 1168/23 , Pízeň				VÝKRES:	SCHÉMA - VYTÁPĚNÍ			MĚŘÍTKO:	1 : 50	ZPRACOVAL:	ING. MICHAL FILIP		

- Poznámka :**
- Teplotní spád 65/50°C
  - Elektrokotel s PROTHERM RAY 6K (3-6 kW )
  - Teplovodní rozvody provedeny z CU potrubí.
  - Potrubí vedeno po povrchu a ve stavebních konstrukcích ( v koupelně vedeno ve stěně pod obkladem )
  - Potrubí vedené stavebních konstrukcích izolováno MIRELON tl. 10 mm
  - Volně vedené potrubí u zdroje bude provedeno s izolací tl. 20 mm
  - Izolace bude provedena podle vyhl. č. 193/2007
  - Regulace prostorová programovatelná - umístění regulátoru - **"SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - (1.04)"**
  - Programátor propojit kabelem se svorkovnicí EK
  - Po ukončení montáže a provedení proplachu systému otopné soustavy se provede zaregulování soustavy.