



LEGENDA :

Projektovaná splašková  
kanalizace gravitační

K	WC dle standardu - napojení na kanalizaci pevné nebo flexi, přípojovací ventil 1/2", přípojovací hadice
U	Umývadlo dle standardu, zápachová uzávěrka, batérie dle standardu, přípojovací ventil 1/2"
UM	Umývadlo malé dle standardu, zápachová uzávěrka, batérie dle standardu, přípojovací ventil 1/2"
D	Dřez v kuchyňské lince, zápachová uzávěrka, dřezová spojňková páková batérie dle standardu, 2 x přípojovací rohové ventily 1/2", 2 x přípojovací hadice 1/2"
SP	Sprchový kout , sprchová batérie dle standardu, sprchový sifon
EK	Elektrický kotol PROTHERM RAY 6K (výkon : 6 kW) přes sifon zavést odkap. poj. ventilu do kanalizace, přípojovací ventil 1/2"
ZO	Zásobníkový elektrický ohříváč - OKCEV 125 ( obsah - 125L, 2,2 kW el. patrona ), přes sifon zavést odkap. poj. ventilu , přípojovací ventil 3/4"

Poznámka :

Nutno respektovat :

ČSN 736005, ČSN 755409, (ČSN 736660), ČSN EN 806-1-5, ČSN 755411  
ČSN 756760, ČSN 756081, ČSN EN 752, ČSN 257801

Kanalizační potrubí procházející zákládovým pasem umístit do chráničky.  
Trasu a hloubku dešťové, splaškové kanalizace a vodovodu  
před zahájením zemních prací vytyčit !  
Před zahájením zemních prací je investor povinen  
požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení !

ING. Michal FILIP

Projekce technologických  
zařízení staveb

E. Beneše 42, 301 00 Pízeň

Tel.: +420 605 457 792

E-mail: filip.michal@email.cz

IČ : 67078842

AKCE:	MAČKOV ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY	IDENTIFIKAČNÍ Č. ZAK. :	AUTORIZAČNÍ Č. ZAK. :	STUPĚŇ:	ČÁST:	OBSAH:	DATAUM:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÍSLO DOKUMENTU:
MÍSTO:	Parc. č. st. 73, k.ú. : Mačkov	INVESTOR:	SPRAVA ŽELEZNIC s.o. , Diázděná 1003/7, Praha 1	DSP	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE	05/2021	ING. MICHAL FILIP	D.1.4.1 – 5
			OR Pízeň, Sušická 1168/23 , Pízeň		VÝKRES:	PŮDORYS 1NP. - KANALIZACE	1 : 50	ING. MICHAL FILIP	