

## **ZÁZNAM**

z projednání připomínek k dokumentaci DUSP

### **stavby: „Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati Žatec - České Zlatníky“**


které se uskutečnilo dne 24.6.2021 online od 9:30 prostřednictvím MS Teams, emailem nebo telefonicky.

Přítomni dle prezenční listiny.

Bylo dohodnuto následující:

- I. U připomínek zde neuvedených bylo zapracování odpovídající nebo bez odezvy tzn. zapracování je akceptovatelné dle předložené dokumentace se zapracovanými připomínkami.
- II. Dokumentace po dořešení zapracování zbývajících připomínek již nebude rozesílána a bude vydána jako konečná.
- III. S ohledem na omluvenou nepřítomnost a nedostatek času některých zpracovatelů připomínek budou do dokumentace připomínky dopracovány následující připomínky:
  - Odbor plánování a koordinace výluk (O12) (zpracovatel: Ing. P. Kuník)  
Dle tel. rozhovoru bude do čistopisu dokumentace zapracováno následující vypořádání připomínek č. 1), 2) a 3):
    - krátkodobé výluky TV nebudou zapotřebí, protože bude po dobu výluky traťové koleje (Žatec – Lišany) vyloučeno i TV v úseku Lišany – Žatec – Březno u Chomutova.
    - Ostrovní provoz trakčního vedení bude z dokumentace vypuštěn, není k tomu důvod. V úseku, který nebude postižen výlukou traťové koleje nebude po dobu její výluky provozována doprava závislá na funkční trakci.
    - Křížek z příslušného sloupce byl odstraněn, zůstává jenom v sloupci „bez výluky“.
  - Odbor traťového hospodářství (O13) (zpracovatelka: Ing. L. Chudějová)
    - Po zaslání vypořádání připomínek byl emailem vznesený požadavek na úpravu uzavřeného KL od km 204,225 000 na otevřené, kvůli odvodnění KL. Tento požadavek byl v rámci projednání připomínek po diskuzi a vysvětlení ing. Derky stažen a ing. Chudějová s předloženým vypořádáním souhlasila.
  - Správa železniční geodézie (zpracovatel: Ing. Jiří Balcárek)
    - Do dokumentace budou zapracovány připomínky p. Václava Mráze, DiS ve verzi vypořádané se zpracovatelem SO 201 Ing. Davidem Derkou. Tyto připomínky a následné vypořádání tvoří přílohu 5.1.2.4.
    - Každý vytyčovací výkres bude ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
    - Celá dokumentace bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
    - Bude předána v otevřené a uzavřené podobě.

Zapsal: Ing. M. Mikšovský



0Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel:284021742, e-mail: topcon@topcon.cz

z projednání připomínek na akci

**„Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati 0581 Žatec (mimo) – České Zlatníky (mimo) (vč. Obrnice)“,**

které se konalo dne 24. června v 9:30 hod prostřednictvím Microsoft Teams

[illegible]