

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 11635/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Pavlína Schmittová
Telefon +420 972 224 658
Mobil +420 722 994 502
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 23. března 2023

Dodatečná informace č. 1 na zakázku „**Oprava mostu v km 412,700 na trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n.**“, č.j. 8717/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ na základě místního šetření ze dne 22. 03. 2023 a na základě dotazu jednoho z uchazečů ze dne 23.3.2023, na výše uvedenou zakázku:

Dotaz č. 1:

Pracovník Dopravního podniku hl. m. Prahy odpovědný za koordinaci staveb (výluka trati pod. žel. mostem – km 412,700 ul. Partyzánská).

Odpověď:

Zadavatel informuje, že odpovědným pracovníkem je pan Petr Mašek, Odbor Správa a technické zajištění DCT, Sazečská 227/1, 108 00 Praha 10 – Strašnice, tel.: 222 673 845, mob.: 602 160 290, e-mail: MasekP@dpp.cz.

Dotaz č. 2:

V příloze „D.2.1.4-2-003 Nový stav přehledný výkres“ a v příloze „D.2.1.4-2-045 OK – Ložiska“ jsou uvedena nová radiální ložiska. Nenašli jsme je však ve výkazu výměr. Jsou zahrnuty v některé jiné položce? Bude položka ložisek doplněna?

Odpověď:

Ložiska mostu jsou součástí výroby OK (v mostárně) – viz. Číslo přílohy D.2.1.4-2-048 „OK – VÝKAZ OCELI“. Položka ložisek nebude doplněna.

Dotaz č. 3:

Ve stavebním objektu „SO 11-20-01 Oprava mostu“ u položky s pořadovým číslem 86 „Dodávka a montáž kovových doplňkových konstrukcí“ chybí měrná jednotka.

Odpověď:

Výši procent (měrnou jednotku) a jednotkovou cenu si určuje zhotovitel. Pole pro vyplnění (zažlucená) ve výkazu výměr automaticky generuje program „Soupisu prací veřejných zakázek v KROS 4“.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 31. 3. 2023 do 9:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: