Vyhrazujeme si všechna práva pro tuto dokumentaci a informace v ní obsažené. Kopírování, používání jako i postoupení třetím stranám bez souhlasu autora je přísně zakázáno. © EŽ Praha a.s.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © EŽ Praha a.s.

1/A8; L1 — L1
1/A8; L2 — L2
1/A8; L3 — L3

FA1 LTN-10C-1 — KM1 RSI-20-10-A230 — M2 Měř. proudu L1
FA2 LTN-10C-1 — KM2 RSI-20-10-A230 — M2 Měř. proudu L2
FA3 LTN-10C-1 — KM3 RSI-20-10-A230 — M2 Měř. proudu L3
FA4 GZ1E08 TVS 2,5-4A — FI1 40A-4-0,03A — KM4 RSI-25-40-A230
FA5 LTN-10C-1
FAI6 16A/B/0,03 — KM5 RSI-20-40-A230
FA7 LTN-6C-1 — 3/A1; L3

N
PE

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X6
	2x WDU2,5	2x WDU2,5	2x WDU2,5	4x WDU2,5	2x WDU2,5	4x WDU2,5	2x WDU4
	WL8	WL9	WL10	WL12	WL11	Rekl. tabule	Podchod
	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 5Cx2,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx4	CYKY 3Cx2,5
	Osvětlení podchodu	Osvětlení východů 1	Osvětlení východů 2	Čerpadlo	Osvětlení nouzové	Zásuvky	Zásuvky

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.

SO04
Oprava monitorovacího systému osvětlení
Rozvaděč RSOT 2

Kreslil:	Roman Pavelka	Schválil:			
Přezkoušel:		Dne:	03.09.2020		
Technolog:		Č. výkresu:		Revize	Datum

Listů: 6
List: 2