POZOR DVOJÍ NAPĚTÍ !!!

1/A8; L1 — L1 zálohovaná síť
1/A8; L1 — L1
1/A8; L2 — L2
1/A8; L3 — L3

L1 zálohovaná síť — 4/D1; L1
L1 — 4/D1; L1
L2 — 4/D1; L2
L3 — 4/D1; L3

FA1 LTN-10C-1 (1, 2)
FA2 LTN-10C-1 (1, 2)
FA3 LTN-10C-1 (1, 2)
FA4 LTN-6C-1 (1, 2)

FI2 LFN-25-2-300A (1, N, 2, N)

KM1 RSI-20-10-A230 (1, 2)
KM2 RSI-20-10-A230 (1, 2)
KM3 RSI-20-10-A230 (1, 2)
KM4 RSI-20-10-A230 (1, 2)

M2 Měř. proudu L1 (1)
M2 Měř. proudu L2 (2)
M2 Měř. proudu L3 (3)
M2 Měř. proudu L1 zálohovaná síť (1)

N.Fi
N
PE
PEN

X1: 1 2 — 2x WDU2,5 — WL4 | CYKY 3Cx1,5 | Osvětlení | II.nást.zářivky | PG16
X1: 3 4 — 2x WDU2,5 — WL5 | CYKY 3Cx2,5 | Osvětlení | II.nást.zářivky | PG16
X1: 5 6 — 2x WDU2,5 — WL6 | CYKY 3Cx2,5 | Osvětlení | piktogramy | PG16
X3: 1 2 — 2x WDU2,5 — WLN11 | CYKY 3Cx1,5 | Osvětlení | nouzové | PG16

N.Fi
N
PE
PEN

Vyhrazujeme si všechna práva pro tuto dokumentaci a informace v ní obsažené. Kopírování, používání jako i postoupení třetím stranám bez souhlasu autora je přísně zakázáno. © EŽ Praha a.s.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © EŽ Praha a.s.

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.

SO04
Oprava monitorovacího systému osvětlení
Rozvaděč KS44

Kreslil: Roman Pavelka	Schválil:			Listů:	5
Přezkoušel:	Dne: 14.09.2020			List:	2
Technolog:	Č. výkresu:	Revize	Datum		