



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo	název	podlaha	plocha (m²)	světlá výška (mm)
001	TRAFOSTÁNÍ 1	Epoxidová stěrka	8,03	3830
002	TRAFOSTÁNÍ 2	Epoxidová stěrka	8,00	3830
003	RVN	Epoxidová stěrka	40,78	3830
004	MÍSTNOST DŘT	Antistatické PVC	5,40	3830
005	RNN	Epoxidová stěrka	23,48	3830
006	GARÁŽ MALÁ	Epoxidová stěrka	20,00	4030
007	GARÁŽ	Epoxidová stěrka	34,54	4030

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- Všechny podlahy budou přebroušeny.
- Stávající dveře a vrata budou odstraněny. V malé garáži bude rozšířen otvor vrat. Stávající větrací otvor bude přesunut.
- Část rozvaděčů bude demontována.
- Transformátory budou demontovány včetně kolejnic.
- V místnosti DŘT bude demontováno umyvadlo a přívodní potrubí bude zaslepeno.
- V místnost garáž malá bude odstraněno odvodní potrubí zdroje.
- Vnitřní svody dešťové vody ze střechy budou demontovány.
- V místnosti RVN pod rozvaděči bude vybourán otvor pro nový kabelový žlab o hloubce 800 mm.
- V místnosti DŘT bude vybourán otvor pro nový kabelový žlab o hloubce 600 mm.
- Stávající deskové podhledy budou demontovány.
- Budou probourány dílčí otvory a prostupy pro trubky a chráničky.
- Na střeše bude odstraněna krytina z asfaltových pásů a oplechování.
- Ve stropě v malé garáži bude probourán kruhový otvor Ø 180 mm pro vedení trubky odvětrání od zdroje.
- Na fasádě bude odbourán keramický sokl v. 400 mm.
- Revizní žebřík pro přístup na střechu bude demontován. Bude znovu použit po úpravě.
- Stávající větrací mřížky na fasádě budou přebroušeny, natřeny novým nátěrem a znovu použity po zateplení objektu.



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

				SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno			tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 Pozemní stavby	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Petr Kortyš	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO Bc. David Zelený		NAVRHL. VYPRACOVAL Bc. David Zelený	KONTROLOVAL Ing. Michal Malý	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: DUSP	
ŽST. ZNOJMO - OPRAVA TRAFOSTANICE A ROZVODNÝ SO 01 Stavební úpravy trafostanice Část "A" - stavební řešení			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2018240001	
			MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 8xA4	
			DATUM: D.2.1	11/2020 PŘÍLOHA 03	
Půdorys - stávající stav a bourací práce					