

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

číslo jednací.: KHSJM 05841/2021/ZN/HOK  
spisová značka: S – KHSJM 05841/2021  
č. j. odesílatele: 10103/21

vyřizuje: Ing. Pavel Stehlík, ÚP Znojmo  
tel.: 515 213 710  
e-mail: pavel.stehlik@khsbrno.cz

SUDOP BRNO, spol. s r. o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

Ve Znojmě dne 1. března 2021

**Znojmo-město, Žst. Znojmo – oprava trafostanice a rozvodny, poz. p. č. 5632/2, 5631/30, 5635**

- závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení
- žadatel: SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČO 44960417;  
investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha, IČO 70994234

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním a provedením stavby „Žst. Znojmo – oprava trafostanice a rozvodny“

**s o u h l a s í.**

**Odůvodnění:**

Podáním ze dne 03. 02. 2021 jste požádali o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Žst. Znojmo – oprava trafostanice a rozvodny“.

Jedná se o modernizaci stávající trafostanice a rozvodny, poz. p. č. 5632/2, 5631/30, 5635, k. ú. Znojmo-město. Dispoziční uspořádání místností trafostanice zůstane beze změny. Dojde k výměně střešní krytiny, vnitřních a venkovních výplní. Bude provedeno zateplení objektu, vnitřní výmalba a obnova stávajících podlah. Po stavebních činnostech bude do trafostanice osazena nová silnoproudá technologie. Napájení trafostanice zůstane beze změny z distribuční rozvodné sítě 22 kV E.ON Distribuce. Trafostanice bude nově napojena na datovou síť místním optickým kabelem.

Pro zajištění zálohovaného napájení důležitých drážních odběrů bude do venkovního prostoru v bezprostřední blízkosti trafostanice instalován záložní zdroj elektrické energie o výkonu 275 kVA. V sousední železniční budově budou v místnosti rozvodny nn provedeny stavební práce v souvislosti s odstraněním nadměrné vlhkosti v místnosti.

Vzhledem k technickému provedení a odstupovým vzdálenostem k nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb lze předpokládat dodržení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města.

Dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-51-

Ing. Pavel Stehlík  
vedoucí oddělení  
oddělení hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Znojmo

Přílohy: PD

Rozdělovník:

- Město Znojmo, Odbor investic a technických služeb, Obroková 2/10, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 – pošta
- KHS JmK – spis