

Název 1: <b>Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny</b>	
Název 2:	
Druh: opravná práce	Stupeň stavby:: síť
Číslo jednací:	
Přijato: 09.10.2020	Termín: 16.10.2020
Stavebník: Žadatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36, Brno	
Traťový/definiční úsek:	
Lokalizace: KÚ 793418 Znojmo-město	
Poznámky:	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

<p><b>ČD - Telematika, Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky.</p> <p>+ 2x příloha Podepsal Pavel Kříž, ČD-T Brno dne 19.10.2020</p>
<p><b>SEE</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky.</p> <p>Předkládáme Vám, informativní zakres kabelových tras v zájmovém území stavby viz. žádost. Rozvod elektrické energie v zakreslené situaci je realizován kabelovým rozvodem nn v žst. Znojmo. Upozorňujeme, že kolejiště je elektrifikované střídavou trakční soustavou VN 15kV. Vrchní vedení trakce nezakresluje, neboť jeho umístění v terénu je zřejmé. Pokud dojde ke střetu se zařízením v majetku naší správy je nutné si vyžádat souhlas a podmínky střetu s tímto vedením. Požadujeme, předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení.</p> <p>Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 20.10.2020</p>
<p><b>SMT</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: V daném prostoru se nenachází žádné stávající stavby a zařízení ve správě SMT.</p> <p>Podepsal Ing. Petr Kácal, SMT dne 20.10.2020</p>
<p><b>Správa pozemních staveb Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky.</p> <p>V zájmové lokalitě uvedené v příloze evidují část vodovodní přípojky, část topného kanálu vystrojeného potrubím, kanalizační přípojku od zájmového objektu a kanalizační stoku, vše včetně vstupních, revizních, pomocných šachet apod., viz orientační zakres v příloze.</p> <p>Vyjádření zapsal: Vitouch Petr dne 15.10.2020</p> <p>+ 1x příloha Podepsal Koukal Aleš dne 20.10.2020</p>
<p><b>SSZT Brno</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: V zájmové lokalitě nejsou technologie ani kabelové trasy ve správě SSZT Brno OŘ Brno Správa železnic- viz příloha vyjádření Souhlasíme se stavebními pracemi v zájmové lokalitě.</p> <p>Upozorňujeme pouze na místní kabelizaci ve správě CTD, která vede v zájmové lokalitě stavby</p> <p>Ing. Lenka Mollinová, systémový specialista SSZT Brno OŘ Brno Správa železnic,</p> <p>+ 1x příloha Podepsal Jambor Petr Bc. dne 21.10.2020</p>
<p><b>ST Jihlava</b> <b>Souhlasím</b> Č.j.: Nutno splnit podmínky.</p> <p>V zájmovém území se nachází odvodnění nákladiště. Situace je přílohou tohoto vyjádření.</p> <p>+ 1x příloha Podepsal Procházková Gabriela, ST Jihlava dne 21.10.2020</p>